



VKF Technische Auskunft Nr. 32181

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
swisspor Romandie SA
1618 Châtel-St-Denis
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt SWISSPOR PIR, BEIDSEITIG VLIES KASCHIERT

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), zweiseitig kaschiert mit Glasvlies (D=0.5mm, MA=335g/m²), RD=29.7-40.3kg/m³, D≥20mm

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen WFRGent NV, Gent: Prüfbericht '20876D' (05.03.2021), Klassifizierungsbericht '20876E' (05.03.2021); Hersteller: Leistungserklärung '003.1.0-PIR-21.1' (18.10.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising