MINERGIE®
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

Produkteprüfung nach Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung:	**Beeckosil fein**
Produktgruppe (in Anlehnung an SIA 493)	Beschichtungen und Verbundmaterialien
Verwendungszweck:	Fassadenfarbe
Erstellungsdatum Sicherheitsdatenblatt	18.01.2010
Hersteller:	BEECK GmbH & Co.KG, 89150 Laichingen (D)
Auftraggeber:	THYMOS AG, 8409 Winterthur
Produkteprüfung gültig bis:	02/2015 Prüfnummer: 300

Ausschlusskriterien MINERGIE-ECO® 2013

Relevant	NA/MA	Thema	Vorgabe
☐	02	Chemischer Holzschutz in Innenräumen	Ausgeschlossen: Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln in beheizten Innenräumen
☒	03	Biozid ausgerüstete Produkte	Ausgeschlossen: Einsatz von Bioziden bzw. biozid ausgerüsteten Beschichtungsstoffen (Farben und Putze) in beheizten Innenräumen.
☐	04	Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien in beheizten Innenräumen	Ausgeschlossen: Anwendung von Holzwerkstoffen, welche nicht auf der Lignum-Produktliste geeigneter Holzwerkstoffe zur Verwendung im Innenraum aufgeführt sind bzw. nicht den Anwendungsempfehlungen zur Verwendung im Innenraum der Lignum-Produktliste entsprechen. Oder: Anwendung von Akustikputzsystemen, welche mit Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltenden Substanzen konserviert sind.
☒	08	Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen	Ausgeschlossen: Verarbeitung lösemittelverdünnbarer Produkte (Anstrichstoffe, Imprägnierungen, Versiegelungen, Öle/Wachse, Klebstoffe, Spachtelmassen, Reinigungsmittel etc.) in beheizten Innenräumen.
☐	09	Montage- und Abdichtungsarbeiten	Ausgeschlossen: Montage, Abdichtung oder Füllen von Hohlräumen mittels Montage- oder Füllschäumen.

Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO®, Bahnhofstrasse 8, 9000 St. Gallen
Telefon 071 540 38 93, Fax 071 540 38 99, eco@minergie.ch

Relevant	NA/MA	Thema	Vorgabe
☐	10	Schwermetalle aus Bedachungs-, Fassaden- und Abschlussmaterialien	Ausgeschlossen: Grossflächiger Einsatz bewitterter, blanker Kupfer-, Titanzink- oder verzinkter Stahlbleche ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für die betroffenen Dach- bzw.Fassadenwasser.
☐	11	Bleihaltige Materialien	Ausgeschlossen: Verwendung von bleihaltigen Materialien.
☐	12	Holzauswahl	Ausgeschlossen: Verwendung von Hölzern bzw. Holzprodukten aussereuropäischer Herkunft ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label.

Zusammensetzung:	Gemisch aus Kaliumsilikaten (Wasserglas) und anorganischen Pigmenten. Keine gefährlichen Inhaltsstoffe deklariert.
Organische Lösemittel / VOC:	keine (GISCODE M-SK01)
Löslichkeit in Wasser:	mischbar
Formaldehydemission:	N/A

Ergebnis:
Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die zum Ausschluss bei einer MINERGIE-ECO®-Zertifizierung führen können.

Diese Produkteprüfung stellt keine Zertifizierung dar. Bei Änderungen der Inhaltsstoffe – spätestens aber nach einem Jahr – ist eine erneute Prüfung vor zu nehmen

St.Gallen, 10. Februar 2014

MINERGIE® Schweiz
Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO®

Ronny Zulian