



VKF Technische Auskunft Nr. 30177

Inhaber /-in

Fundermax GmbH
Klagenfurterstr. 87
9300 St. Veit/Glan
Austria

Hersteller /-in

Fundermax GmbH
2355 Wiener Neudorf
Austria

Gruppe

121 - Platten

Produkt

MAX EXTERIOR F-QUALITÄT

**Beschreibung**

Schichtpressstoffplatte (HPL), RD=1450kg/m³, D=6-20mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2012-0652.02' (02.05.2012), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2012-0652.03' (07.05.2012), Klassifizierungsbericht 'MA 39-VFA 2017-0283.01' (11.07.2016); ofi, Wien: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1085-CPR-0311' (12.06.2015); Hersteller: Leistungserklärung '001CPR20130701' (19.06.2015)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Renseignement technique AEAI N° 30177

Titulaire

Fundermax GmbH
Klagenfurterstr. 87
9300 St. Veit/Glan
Austria

Fabricant

Fundermax GmbH
2355 Wiener Neudorf
Austria

Groupe

121 - Plaques

Produit

MAX EXTERIOR F-QUALITÄT

Description

Panneau stratifié (HPL), PS=1450kg/m³, E=6-20mm

Utilisation

RF2

Documentation

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2012-0652.02' (02.05.2012), Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2012-0652.03' (07.05.2012), Rapport de classification 'MA 39-VFA 2017-0283.01' (11.07.2016); ofi, Wien: Certificat de constance des performances '1085-CPR-0311' (12.06.2015); Hersteller: Déclaration des performances '001CPR20130701' (19.06.2015)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification B-s2,d0

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo