



Protection contre la grêle AEAI n° 31025

Demandeur

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

128 - Façade - Profilés en tôle

Produit

Montaline ML 26/200, ML 26/250, ML 26/300, ML 26/400F, ML 26/200, ML 26/250,
ML 26/300, ML 26/400, type G et F

Description

Profilé de revêtement pour pose horizontale ou verticale.
Largeur 200 mm à 400 mm,
avec joints ouverts de 15 mm (F) ou fermés (G).
Tôle d'acier, revêtement en polyester de 0,025 mm, épaisseur de la tôle = 1,0 mm.
La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs disponibles et pour le degré
de brillance brillant.
Supports en aluminium espacés de 81 cm. Montage avec les profils de suspension
Montafix.
Fixation avec des profils d'accrochage Montafix.
L'étanchéité du joint de l'élément n'a pas été testée.

Documentation

FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '304-13/1' (24. Juli 2013), Rapport
d'essais '481-19/1.2' (27. Dezember 2019)

Conditions d'examen

AEAI 06 « Tôle » version 1.02 du 01.06.2014

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2025

Date d'édition

02.03.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5