



Protection contre la grêle AEAI n° 32610

Demandeur
AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit FS37 Tuile coulissante

Description Tuile en terre cuite de Gettnau FS37 (tuile coulissante) pour pose en chevauchement.
Taille env. 254 x 431 mm, longueur de couverture : env. 350 à 372 mm, largeur de couverture : env. 211 mm.
Épaisseur dans la surface > 9,5 mm.
L'essai a été réalisé avec une pose alignée bord à bord.
Couleurs : Rouge nature, brun, rouge flammé, gris foncé, anthracite.
Usine de production : Gettnau.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 132-3' (12. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 28.04.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4