



VKF Hagelschutz Nr. 32609

Inhaber /-in
AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt MS37 Muldenschiebeziegel

Beschreibung Gettnauer Tondachziegel M37 (Muldenschiebeziegel) für überlappende Verlegung. Größe ca. 253 x 429 mm, Decklänge: ca. 300 bis 372 mm, Deckbreite: ca. 211 mm. Stärke in der Fläche > 10.9 mm. Die Prüfung wurde in Reihe durchgeführt. Farben: Naturrot, Braun, Rot geflammt. Herstellerwerk: Gettnau.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 132-2' (12. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 28.04.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4