



VKF Anerkennung Nr. 30975

Inhaber /-in
Fischer Rista AG
Hauptstrasse 90
5734 Reinach AG
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt FIRIKA WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS

Beschreibung Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus EPS/XPS (130mm), oben und unten abgedeckt mit AESTUVER Platten (15mm), D=160mm

Anwendung REI 120
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion
anwendbar.

Unterlagen ITB, Polen: Prüfbericht 'LZP01-01774/17/Z00NZZP/ENG' (11.01.2018),
Klassifizierungsbericht '01774.C1/17/Z00NZZP/ENG' (18.01.2018), Beurteilung
'01774.S1/17/Z00NZZP/ENG' (18.01.2018), Beurteilung 'NZZP-07469R:02/PT/19' (29.11.2019)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1366-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse REI 120
Feuerwiderstandsklasse EI 120-H-X-B-W80 to 120

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 04.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30975

Inhaber /-in: Fischer Rista AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 04.03.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.