



Reconnaissance AEA I N° 30975

Titulaire
Fischer Rista AG
Hauptstrasse 90
5734 Reinach AG
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction

Produit FIRIKA WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS

Description Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en EPS/XPS (130mm), recouvert dessus et dessous de panneaux AESTUVER (15mm), E=160mm

Utilisation REI 120
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.
Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

Documentation ITB, Polen: Rapport d'essai 'LZP01-01774/17/Z00NZP/ENG' (11.01.2018), Rapport de classification '01774.C1/17/Z00NZP/ENG' (18.01.2018), Évaluation '01774.S1/17/Z00NZP/ENG' (18.01.2018), Évaluation 'NYP-07469R:02/PT/19' (29.11.2019)

Conditions d'essai EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1366-4

Appréciation Classe de résistance au feu REI 120
Classe de résistance au feu EI 120-H-X-B-W80 to 120

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 04.03.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 30975

Requérant : Fischer Rista AG

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 04.03.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.