




Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Renseignement technique AEAI N° 31961

<b>Titulaire</b>	<b>Fabricant</b>
Kaimann GmbH Hansastrasse 2-5 33161 Hövelhof Germany	-
<b>Groupe</b>	122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
<b>Produit</b>	KAIFLEX HFPLUS S2 (PLATTE)
<b>Description</b>	Plaques d'isolation thermique en mousse élastomère flexible (FEF), PS=74,8-101,2kg/m3, E=3-32mm
<b>Utilisation</b>	RF3
<b>Documentation</b>	IMBiGS, Warszawa: RE '84/16/M-3/O/SBI' (13.04.2016), RE '84/16/M-4/O/SBI' (13.04.2016), RE '84/16/OWU/M-3/Oz' (13.04.2016), RE '84/16/OWU/M-4/Oz' (13.04.2016), RC '25/16-26/16' (06.04.2018); Hersteller: DP '01032018001' (30.04.2020)
<b>Conditions d'essai</b>	EN 13823; EN ISO 11925-2
<b>Appréciation</b>	Classification D-s2,d0
<b>Durée de validité</b>	31.12.2027
<b>Date d'édition</b>	02.03.2022
<b>Remplace l'attestation du</b>	-
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie	
 Marcel Donzé	
 Gérald Rappo	