

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25089

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Hersteller	H-Bau Technik GmbH 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Produkt	ISOPRO UND ISOMAXX
Beschrieb	Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende und unterstützte Balkone
Anwendung	REI 120 Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2/11 -132-2Ä' (09.07.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: REI 120
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	02.04.2014
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U.37

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 25089

Gruppe 261
Gesuchsteller
Baukonstruktionen und Bausysteme
H-Bau Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau-Erzingen
Germany
Produkt
ISOPRO UND ISOMAXX

Gültigkeitsdauer 31.12.2019

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Attestation d'utilisation AEAI n° 25089

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Fabricant	H-Bau Technik GmbH 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Produit	ISOPRO UND ISOMAXX
Description	Elément d'isolation thermique, porteur, pour balcons en porte-à-faux ou avec appuis
Utilisation	REI 120 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant Utilisation voir pages suivantes
Documentation	MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2/11 -132-2Ä' (09.07.2012)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Appréciation	Classe de résistance au feu: REI 120
Durée de validité	31.12.2019
Date d'édition	02.04.2014
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U.37

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 25089

Groupe 261
Requérant
Produit

Constructions et systèmes de construction
H-Bau Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau-Erzingen
Germany
ISOPRO UND ISOMAXX

Durée de validité 31.12.2019

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.