



VKF Anerkennung Nr. 27637

Inhaber /-in
PohlCon AG (Schweiz)
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt ISOPRO

Beschreibung Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle ROCKWOOL (160mm), oben und unten abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe (<1.5mm), D=160mm

Anwendung REI 90-RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Außenwandkonstruktion anwendbar.

Unterlagen F-Ingenieur GmbH: Gutachten 'ISOPRO' (08.11.2017), Rechnerischer Nachweis 'ISOPRO CH IPTD 70' (01.08.2016)

Prüfbestimmungen -

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse REI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.11.2022
Ersetzt Dokument vom 13.12.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

VKF Anerkennung Nr. 27637

Inhaber /-in: PohlCon AG (Schweiz)

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 07.11.2022

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.