

# Prüfbericht



TÜV SÜD Process Safety · Mattenstrasse 22 · CH-4058 Basel · Schweiz

Gutex Holzfaserplattenwerk, H.Henselmann GmbH & Co KG  
Gutenberg 5  
D-79761 Waldshut-Tiengen

## Bestimmung der Brandkennziffer von GUTEX Thermowall-gf

### Zusammenfassung

#### Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

4.3

Datum: 23.05.2025  
Unsere Zeichen: CFA/EI

Bericht Nr. 0726411313-25-0057-01 Version 2  
LNr 42102

Das Dokument besteht aus  
4 Seiten.  
Seite 1 von 4

Die Prüfung erfolgte gemäss der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“, Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeit von 5 Jahren nach Ausstellung.  
Dieser Bericht ersetzt die Version 1 0726411313-25-0057-01 vom 24.03.2025

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Corinna Faber  
Autor

Manfred Eiche  
Freigabe

Die im Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse beruhen allein auf Messungen an Prüfmustern, die dem Prüflabor vorlagen. Die Musterbezeichnung sowie ergänzende Informationen entsprechen den Angaben des Auftraggebers. Eine weitere Verifizierung wurde nicht vorgenommen. Der Prüfbericht darf nicht in Teilen, wohl aber im Ganzen kopiert werden und die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Schweiz AG.



egolf

Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden.

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

Sitz: Zürich  
Handelsregister Zürich:  
CH-036.3.045.931-7  
MWSt Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsführer:  
Stefan Bauer  
Verwaltungsratspräsident:  
Oliver Jacob

Telefon: +41 58 445 80 20  
[www.tuvsud.com](http://www.tuvsud.com)  
 TÜV®

TÜV SÜD Schweiz AG  
Process Safety  
Mattenstrasse 22  
4058 Basel  
Schweiz