

## 364 Impermeabilizzazione di tetti piani



000

### Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 364I/2017.

01 Impermeabilizzazione di tetti piani (V'24)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300

### Strati isolanti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340

### Strati termoisolanti di materiale espanso inorganico o di materiale poroso

341

Pannelli termoisolanti di vetro cellulare, per tetti compatti. Compresa la levigatura delle irregolarità.

.100

Uno strato, giunti accostati. Annegamento nel bitume caldo, sigillatura dei giunti mediante colatura. Coefficiente di conducibilità termica  $\lambda_{mass}$  W/mK 0,041. Resistenza alla compressione ca. kPa 600. RF1 (indice di combustibilità IC 6.3).

01 FOAMGLAS T3+.

Foamglas / Pittsburgh Corning  
(Svizzera) SA  
Schöng rund 26  
CH-6343 Risch-Rotkreuz  
Telefono: +41 41 798 07 08  
info@foamglas.ch  
www.foamglas.ch

341.100	02 Coefficiente di conducibilità termica lambda_D W/mK 0.036.		
.110	Spessore fino a mm 100. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 5,0.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.113	Spessore mm 50.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.114	Spessore mm 60.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.115	Spessore mm 80.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.116	Spessore mm 100.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.120	Spessore superiore a mm 100. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 7,0.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.121	Spessore mm 120.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.122	Spessore mm 140.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.123	Spessore mm 160.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.200	2 strati, giunti accostati. Annegamento nel bitume caldo, sigillatura dei giunti mediante colatura. Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,041. Resistenza alla compressione ca. kPa 600. RF1 (indice di combustibilità IC 6.3).		
01	FOAMGLAS T3+. Foamglas / Pittsburgh Corning (Svizzera) SA Schöng rund 26 CH-6343 Risch-Rotkreuz Telefono: +41 41 798 07 08 info@foamglas.ch www.foamglas.ch		
02	Coefficiente di conducibilità termica lambda_D W/mK 0.036.		
.210	Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 9,0.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.212	Spessore mm 180 (mm 100+80).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.213	Spessore mm 200 (2x mm 100).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.214	Spessore mm 220 (mm 120+100).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.215	Spessore mm 240 (2x mm 120).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.300	Uno strato, giunti accostati. Annegamento nel bitume caldo, sigillatura dei giunti mediante colatura. Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,045. Resistenza alla compressione ca. kPa 900. RF1 (indice di combustibilità IC 6.3).		

341.300	01 FOAMGLAS S3. Foamglas / Pittsburgh Corning (Svizzera) SA Schöngrund 26 CH-6343 Risch-Rotkreuz Telefono: +41 41 798 07 08 info@foamglas.ch www.foamglas.ch	
02	Coefficiente di conducibilità termica lambda_D W/mK 0.045.	
.310	Spessore fino a mm 100. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 5,0.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.311	Spessore mm 40.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.312	Spessore mm 50.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.313	Spessore mm 60.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.314	Spessore mm 80.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.315	Spessore mm 100.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.320	Spessore superiore a mm 100. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 7,0.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.321	Spessore mm 120.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.322	Spessore mm 140.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.323	01 Spessore mm 160.	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.324	01 Spessore mm	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.400	2 strati, giunti accostati. Annegamento nel bitume caldo, sigillatura dei giunti mediante colatura. Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,045. Resistenza alla compressione ca. kPa 900. RF1 (indice di combustibilità IC 6.3).	
01	FOAMGLAS S3. Foamglas / Pittsburgh Corning (Svizzera) SA Schöngrund 26 CH-6343 Risch-Rotkreuz Telefono: +41 41 798 07 08 info@foamglas.ch www.foamglas.ch	
02	Coefficiente di conducibilità termica lambda_D W/mK 0.045.	
.410	Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 9,0.	
.411	Spessore mm 160 (mm 100+60).	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.412	Spessore mm 180 (mm 100+80).	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....
.413	Spessore mm 200 (2x mm 100).	A 0.000 m <sup>2</sup> A .....

341.414	Spessore mm 220 (mm 120+100).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.415	Spessore mm 240 (2x mm 120).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.420	Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 10,0.		
.421	Spessore mm 260 (mm 140+120).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.422	Spessore mm 280 (2x mm 140).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.423	Spessore mm 300 (mm 160+140).	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.500	Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata. Uno strato, giunti accostati. Su letto di bitume caldo. Sigillatura dei giunti mediante colatura. Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,041. Resistenza alla compressione min. kPa 600. RF1 (indice di combustibilità IC 6.3).		
01	FOAMGLAS T3+. Foamglas / Pittsburgh Corning (Svizzera) SA Schöng rund 26 CH-6343 Risch-Rotkreuz Telefono: +41 41 798 07 08 info@foamglas.ch www.foamglas.ch		
02	Coefficiente di conducibilità termica lambda_D W/mK 0,036.		
.510	Spessore medio fino a mm 90. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 5,0.		
.517	Spessore medio mm 90.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.520	Spessore medio superiore a mm 90. Fabbisogno di bitume ca. kg/m <sup>2</sup> 7,0.		
.521	Spessore medio mm 100.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.522	Spessore medio mm 110.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.523	Spessore medio mm 120.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.524	Spessore medio mm 130.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.525	Spessore medio mm 140.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.526	Spessore medio mm 150.	A	0.000 m <sup>2</sup> A .....
.801	02 FOAMGLAS F. Foamglas / Pittsburgh Corning (Svizzera) SA Schöng rund 26 CH-6343 Risch-Rotkreuz Telefono: +41 41 798 07 08 info@foamglas.ch www.foamglas.ch		

341.801 03 Posa dei pannelli in vetro cellulare a  
giunti pieni e sfalsati, sull'intera  
superficie, mediante incollaggio a caldo  
con bitume colato.

04 Spessore mm 100.

05 Numero di strati: 1.

06 Fabbisogno di bitume ca.

kg/m<sup>2</sup>

7.0.

08 Coefficiente di conducibilità  
termica lambda\_D W/mK 0.050.

09 Resistenza alla compressione  
kPa 1600.

10 RF 1.

13 up = m<sup>2</sup>

A 0.000 up A .....

.802 02 FOAMGLAS F.

Foamglas / Pittsburgh Corning

(Svizzera) SA

Schöng rund 26

CH-6343 Risch-Rotkreuz

Telefono: +41 41 798 07 08

info@foamglas.ch

www.foamglas.ch

03 Posa dei pannelli in vetro cellulare a  
giunti pieni e sfalsati, sull'intera  
superficie, mediante incollaggio a caldo  
con bitume colato.

1 strato: pannelli piani.

2 strato: pannelli a pendenza.

Spessore 1 strato: 100 mm.

Spessore medio 2 strato: 100 mm.

05 Numero di strati: 2.

06 Fabbisogno di bitume ca.

kg/m<sup>2</sup>

9.0.

08 Coefficiente di conducibilità  
termica lambda\_D W/mK 0.050.

09 Resistenza alla compressione

kPa 1600.

10 RF 1.

13 up = m<sup>2</sup>

A 0.000 up A .....

**TOTALE 300 Strati isolanti**

.....

**TOTALE 364Impermeabilizzazione di tetti piani**

.....

**Total**

.....