



VKF Anerkennung Nr. 26167

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
Alporit AG
5623 Boswil
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt SWISSPORPIR TOP 023

Beschreibung Mehrschichtplatte aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) (RD=35kg/m³), beidseitig kaschiert mit Glasvlies (MA=330g/m²), einseitig abgedeckt mit expandiertem Polystyrol (EPS) (RD=20kg/m³)

Anwendung RF3 Polyisocyanurat-Schaum (PIR) mit Vlies
RF2 (cr) Expandiertes Polystyrol (EPS)

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '726412174-25-0294- 01_v2' (25.09.2025), Prüfbericht '726412174-25-0294- 02_v2' (25.09.2025), Prüfbericht '726412174-25-0294- 03_v2' (25.09.2025), Prüfbericht '726412174-25-0294- 04_v2' (25.09.2025)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 4.2 Polyisocyanurat-Schaum (PIR) mit Vlies
Brandkennziffer 5.1 Expandiertes Polystyrol (EPS)

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 15.12.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

