



Reconnaissance AEAi N° 26167

Titulaire

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Suisse

Fabricant

Alporit AG
5623 Boswil
Suisse

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

SWISSPORPIR TOP 023

Description

Plaque multi-couches en mousse polyisocyanurate (PIR) (PS=35kg/m³), revêtues des deux côtés avec un voile de verre (MA=330g/m²), recouverte d'un côté de polystyrène expansé (EPS) (PS=20kg/m³)

Utilisation

RF3 Mousse polyisocyanurate (PIR) avec voile
RF2 (cr) Polystyrène expansé (EPS)

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '726412174-25-0294- 01_v2' (25.09.2025), Rapport d'essai '726412174-25-0294- 02_v2' (25.09.2025), Rapport d'essai '726412174-25-0294- 03_v2' (25.09.2025), Rapport d'essai '726412174-25-0294- 04_v2' (25.09.2025)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 4.2
Indice d'Incendie 5.1

Mousse polyisocyanurate (PIR) avec voile
Polystyrène expansé (EPS)

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

18.12.2025

Remplace l'attestation du

15.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

