

Ansicht

B ▶

B-B


Blenden demontabel
Variante 1: Sichtbar verschraubt
Variante 2: Verdeckt montiert

A ▼

A ▼

A-A

B ▶



Brandschutzfront System TI EI30-RF1 (VKF Nr. 32993)

Ausführungsbeschreibung:

Trägermaterial:	Gipsfaserplatte, Dichte 1150kg/m ³
Oberfläche:	Kunstharz 0.8mm, weiss belegt
Sichtkanten:	ABS Dünnkanten 1mm
Türbänder:	WW-Band 120° / WW-Band 180°, Edelstahl
Schloss:	Heusser 3110T / Kombihülse 3080
Rosette:	Heusser 3085 / 3086, vernickelt
Schliessung:	Kabazylinder Typ 1057 / Vierkantdorn



WW Brandschutzfronten GmbH
Talgasse 7
5503 Schafisheim

E-Mail: info@brandschutzfronten.ch
Internet: www.brandschutzfronten.ch
Telefon: 062 891 85 03