

624 Allgemeine Schreinerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Allgemeine Texte

R 091 Vorbemerkungen

R .100 Allgemeine Systembeschreibung

01 Brandschutz-Schachtfrent als
bewegliche, demontierbare Front für
Installationsschächte / Steigzonen,
System TI EI 30-RF1, nach Mass
hergestellt. Ausführung als geprüftes
Brandschutzsystem gemäss
VKFAnerkennung Nr. 32997 für
Einzelanordnungen bzw.
VKFAnerkennung Nr. 32993 für
Endlosanordnungen.
Ausführung als brandschutztechnisches
System innerhalb des erweiterten
Anwendungsbereichs gemäss
gutachterlicher Stellungnahme IBS Linz
Nr. 319121302-1, Rev1 vom
02.02.2024. Gemäss VKF ist kein
direkter Anwendungsbereich möglich;
die Ausführung hat innerhalb des
erweiterten Anwendungsbereichs und
gemäss Systemhalter / Hersteller zu
erfolgen.

02 Feuerwiderstandsklasse EI 30-RF1;
Prüfbestimmungen EN 1363-1 und EN
1634-1. VKF-Anerkennungen gültig bis
31.12.2029, sofern nicht durch neue
Nachweise ersetzt.

- R 091.200 Material / Systemaufbau
- 01 Tür-/Frontaufbau als brandschutztechnisches System aus Gipsfaserplatten, z.B. NORIT BSP-F mit beidseitiger Kunstharz-Fertigoberfläche in Mehrschicht-Laminat. Standardoberfläche weiss, NCS S 0500-N, feinhammerschlagartig, Plattendicke ca. 26 mm, Sichtkanten mit passenden ABS-Kanten. Sonderoberflächen wie Farbvarianten, Grundierlamine, furnierte oder lackierte Oberflächen auf Wunsch, sofern innerhalb des geprüften Systems ausführbar. Beschichtungen bis 1.5 mm auf Basis VKF-BSR 14-15, Ziffer 2 Abs. 8 anwendbar.
- 02 Rahmenkonstruktion mit vierseitigem Fries, Querschnitt ca. 90/26.6 mm, verschraubten Eck- bzw. Rahmenverbindungen und umlaufendem selbstklebendem Aufschäumstreifen. Bei zweiflügligen Fronten zusätzlicher Aufschäumstreifen mittig.
- 03 Beschläge, Bänder, Schloss, Schliesskloben, Schliessbleche, Bajonettenriegel und Schlagleisten gemäss Systemausführung. Türschliesser optional, innenliegend aufgeschraubt, Farbe Silber, z.B. Geze 3000 V oder gleichwertig. Reedkontakt optional, Magnetkontakt zum Aufschrauben, z.B. EffEff 10360-6 oder gleichwertig.
- R .300 Geeignete Tragkonstruktionen / Einbau
- 01 Geeignet für den Einbau in MBW/LBW, Lignum EI 60 Wände sowie Metallständerwände für Installationsschächte. Metallständerwände für Installationsschächte mit UW-/CWProfilen Dmin 0.6 mm, UA-Profilen Dmin 2 mm im Bereich der Wandöffnung, einseitiger Abdeckung mit Gipsplatten Typ DF, Dmin 2 x 15 mm, RDmin 800 kg/m³, sowie Dämmung mit Mineralwollplatten Dmin 50 mm, RD 40 kg/m³. Lignum-Wände mit RF1-Beplankung gemäss gültigem Systemnachweis. Anschluss an Installationsschächte gemäss Systemhalter / Hersteller bzw. Errichter. Wandhöhe gemäss Systemhalter / Hersteller.

- | | | |
|---|---------|---|
| R | 091.400 | <p>Allgemeine Ausführungs- und Masshinweise</p> <p>01 Masse, Anordnung, Beschläge, Blenden, Sockel, Sichtseiten, Abschottungen und Zusatzausstattungen gemäss gewählter Ausführungsvariante und Werkplanung. Massangaben als Lichtmasse. Projektmasse sind gemäss Werkplanung festzulegen und müssen innerhalb der zulässigen System- und VKF-Grenzen liegen. Fronten demontierbar. Blenden je nach Ausführung fix, sichtbar verschraubt oder eingehängt/demontierbar.</p> <p>02 Nachträglicher Kabelzug bei demontablen Blenden möglich. Abschottungen und Dosen nur in den dafür vorgesehenen Blenden bzw. Seitenteilen und gemäss geprüfter Systemausführung.</p> |
| R | .500 | <p>Beschläge / Schliessung</p> <p>01 Je Türblatt zwei bis drei Bänder. Bandvarianten als B120, Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Bandsicherung in der Mitte und Öffnungswinkel 120°, oder als B180, Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Öffnungswinkel 180°.</p> <p>02 Brandschutzschloss in Grundauführung mit Kombihülse und Vierkant. Weitere Schliessvarianten mit Kombihülse für bauseitigen Zylinder oder Oliven.</p> <p>03 Zweiflüglige Fronten mit Gehflügel und Standflügel, Schlagleiste, zwei Bajonettenriegeln sowie Schliesskloben und Schliessblechen oben und unten.</p> |
| R | .600 | <p>Detailanschlüsse / allgemeine Optionen</p> <p>01 Deckenanschlüsse wahlweise mit umlaufendem Fries, mit fixer Blende bis 200 mm, mit demontierbarer Blende sichtbar verschraubt bis 880 mm oder mit demontierbarer Blende eingehängt bis 880 mm Höhe.</p> <p>02 Demontierbare Blenden sichtbar verschraubt mit Stockschruben und Rundmuttern von vorne sichtbar. Demontierbare Blenden eingehängt mit Einhängebeschlägen und doppelt ausgebildeten oberen Friesen.</p> <p>03 Gleitender Deckenanschluss für vorgespannte Decken oder Wandkonstruktionen, zur Aufnahme von Durchbiegungen bis 13 mm. Bodenanschlüsse wahlweise mit umlaufendem Fries, ohne Fries, mit Sockel 50-150 mm oder mit Sockel 460 mm bei 1-flügliger Einzelanordnung.</p> <p>04 Seitlicher Beistoss fix, Breite max. 200 mm.</p> <p>05 Sichtseiten aufgesetzt Tiefe bis 740 mm, mit Montagewinkeln, Panheadschruben 5/45 mm, Befestigungsabstand max. 660 mm.</p> |

300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

330 Trennwände

332 Abschlussfronten einbauen.

- .001 01 Beschreibung Typ 1:
 1-flüglige Brandschutz-Schachtfront,
 Einzelanordnung.

 Lieferant:
 WW Brandschutzfronten GmbH
 Talgasse 7
 5503 Schafisheim
 Tel. +41 62 891 85 03
 info@brandschutzfronten.ch
 www.brandschutzfronten.ch

 Grundbeschreibung:
 1-flüglige bewegliche
 BrandschutzSchachtfront System TI EI
 30-RF1,
 Einzelanordnung, VKF Nr. 32997.
 Ausführung als 1-flüglige Schachtfront
 mit Rahmen/Fries, Türblatt, Bändern,
 Brandschutzschloss und
 systemzugehörigen Beschlägen.
 Zulässige Nischenmasse:
 in MBW/LBW/Lignum EI 60 max. B 1200
 mm, H 2900 mm, A 3.67 m2;
 in einseitig beplankter Schachtwand EI
 60 max. B 1200 mm, H 2600 mm, A 2.82
 m2.
 Ausführung innerhalb der zulässigen
 System- und VKF-Grenzen.
- 02 Nach Plan
- 04 Sockel:
 ohne stehenden Sockel. A
 mit stehendem Sockel 65 mm. A
- 05 Einbauort der 1-flügligen Brandschutz-
 Schachtfront:
 ...
- 11 Anzahl 1-flüglige Brandschutz-
 Schachtfronten.
 St ...
- 12 Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
 MBW/LBW. B
 Lignum EI 60. B
 einseitig beplankte Schachtwand EI 60.
 B
- 15 Nischenmass Breite / Höhe der Front:
 mm ... / mm ...
- 16 Beschläge
 / Bandvariante:
 mit Öffnungswinkel 120°. C
 mit Öffnungswinkel 180°. C

- 332.001 17 Fläche der Front:
m2 ...
21 Weiteres ...
22 Oberfläche:
Standard weiss. D
Sonderoberfläche. D
23 Ausführung der Schliessung:
Vierkant. E
Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E
Projektspezifisch. E
25 Weiteres ...

A 0 St A

- .002 01 Beschreibung Typ 2:
2-flüglige
Brandschutz-Schachtfront,
Einzelanordnung.

Lieferant:
WW Brandschutzfronten GmbH
Talgasse 7
5503 Schafisheim
Tel. +41 62 891 85 03
info@brandschutzfronten.ch
www.brandschutzfronten.ch

Grundbeschreibung:
2-flüglige bewegliche
BrandschutzSchachtfront System TI EI
30-RF1,
Einzelanordnung, VKF Nr. 32997.
Ausführung als 2-flüglige Schachtfront
mit Rahmen/Fries, Gehflügel,
Standflügel, Bändern,
Brandschutzschloss, Schlagleiste,
Bajonettenriegeln, Schliesskloben,
Schliessblechen und
systemzugehörigen Beschlägen.
Zulässige Nischenmasse:
in MBW/LBW/Lignum EI 60 max. B 2400
mm, H 2900 mm, A 6.79 m2;
in einseitig beplankter Schachtwand EI
60 max. B 2400 mm, H 2600 mm, A 6.10
m2.
Ausführung innerhalb der zulässigen
System- und VKF-Grenzen.
02 Nach Plan
04 Sockel:
ohne Sockel. A
mit stehendem Sockel. A
Höhe Sockel: mm ...
05 Einbauort der 2-flügligen Brandschutz-
Schachtfront:
...
11 Anzahl 2-flüglige Brandschutz-
Schachtfronten.
St ...
12 Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
MBW/LBW. B
Lignum EI 60. B
einseitig beplankte Schachtwand EI 60.
B

- 332.002 15 Nischenmass Breite / Höhe der Front:
 mm ... / mm ...
 16 Beschläge
 / Bandvariante:
 mit Öffnungswinkel 120°. C
 mit Öffnungswinkel 180°. C
 17 Fläche der Front:
 m2 ...
 21 Flügelbreiten:
 Gehflügel ... mm / Standflügel ... mm
 22 Oberfläche:
 Standard weiss. D
 Sonderoberfläche. D
 23 Ausführung der Schliessung:
 Vierkant. E
 Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E
 Projektspezifisch. E
 25 Weiteres ...

A

0 St A

- .003 01 Beschreibung Typ 3:
 Endlosanordnung aus 1- und/oder 2-
 flügligen Brandschutz-Schachtfronten.

 Lieferant:
 WW Brandschutzfronten GmbH
 Talgasse 7
 5503 Schafisheim
 Tel. +41 62 891 85 03
 info@brandschutzfronten.ch
 www.brandschutzfronten.ch

 Grundbeschreibung:
 Bewegliche Brandschutz-Schachtfront
 System TI EI 30-RF1 als einfache
 Endlosanordnung, VKF Nr. 32993.
 Ausführung aus aneinandergereihten 1-
 und/oder 2-flügligen Elementen mit
 Rahmen/Fries, Bändern,
 Brandschutzschloss, Mittelpfosten und
 systemzugehörigen Beschlägen.
 Zulässige Nischenmasse:
 in MBW/LBW/Lignum EI 60 max. H
 2900 mm;
 in einseitig beplankter Schachtwand EI
 60 max. H 2600 mm.
 Ein- und zweiflüglige Elemente können
 endlos aneinandergereiht werden.
 Ausführung innerhalb der zulässigen
 System- und VKF-Grenzen.
 02 Nach Plan
 04 Elementaufteilung / Ausführung:
 nach Plan. A
 gemäss Schema. A
 projektspezifisch. A
 05 Einbauort der Endlosanordnung:
 ...
 11 Anzahl Elemente:
 St ...

- 332.003 12 Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
 MBW/LBW. B
 Lignum EI 60. B
 einseitig beplankte Schachtwand EI 60.
 B
 15 Nischenmass Gesamtlänge der
 Endlosanordnung:
 mm ...
 17 Nischenmass Höhe der Elemente:
 mm ...
 21 Oberfläche:
 Standard weiss. D
 Sonderoberfläche. D
 22 Bandvariante:
 mit Öffnungswinkel 120°. D
 mit Öffnungswinkel 180°. D
 23 Ausführung der Schliessung:
 Vierkant. E
 Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E
 Projektspezifisch. E
 25 Weitere Angaben zur Elementaufteilung,
 Mittelpfosten, Geh-/Standflügeln oder
 Zusatzverriegelung:
 ...

A 0 St A

- .004 01 Beschreibung Typ 5:
 Brandschutz-Schachtfront System TI EI
 30-RF1 als komplexe Ausführung mit
 Blenden, Sockel, Beistössen,
 Sichtseiten/Seitenteilen oder weiteren
 Zusatzteilen.

 Lieferant:
 WW Brandschutzfronten GmbH
 Talgasse 7
 5503 Schafisheim
 Tel. +41 62 891 85 03
 info@brandschutzfronten.ch
 www.brandschutzfronten.ch

 Grundbeschreibung:
 Ausführung als Frontanlage mit
 Aussenmass inkl. Blenden, Sockel und
 allen zugehörigen Zusatzteilen, nach
 Plan und Werkplanung. Geeignet für
 Anwendungen, bei denen die gesamte
 Front inkl. Blenden, Sockel,
 Sichtseiten/Seitenteilen und Beistössen
 als Gesamtabmessung ausgeschrieben
 wird.
 Ausführung innerhalb der zulässigen
 System-, VKF- und Herstellergrößen.
 02 Nach Plan
 04 Ausführung / Grundlage:
 nach Plan / Werkplanung. A
 projektspezifisch. A
 05 Einbauort der Frontanlage:
 ...
 11 Anzahl Frontanlagen:
 St ...

- 332.004 12 Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
MBW/LBW. B
Lignum EI 60. B
- 15 Aussenmass der gesamten Frontanlage
inkl. Blenden, Sockel und Zusatzteilen:
B ... mm x H ... mm.
- 17 Weitere Massangaben gemäss Plan /
Werkplanung:
...
- 21 Oberfläche:
Standard weiss. D
Sonderoberfläche. D
- 22 Bandvariante:
mit Öffnungswinkel 120°. D
mit Öffnungswinkel 180°. D
- 23 Ausführung der Schliessung:
Vierkant. E
Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E
Projektspezifisch. E
- 25 Weitere Angaben zur Ausführung:
Blenden, Sockel, Sichtseiten/Seitenteile,
Beistösse, Mittelpfosten oder besondere
Ausführung nach Plan:
...

A 0 St A

- .005 01 Zuschlag gleitender Deckenanschluss:
Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für
gleitenden Deckenanschluss bei
vorgespannten Decken oder
Wandkonstruktionen.
- 02 Nach Plan
- 04 Ausführung:
nein. A
ja. A
- 05 Aufnahme Durchbiegung:
bis 13 mm
- 25 Weitere Angaben:
...

A 0 St A

- .006 01 Zuschlag Weichschott INTUMEX CSP:
Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für
Weichschott INTUMEX CSP in Blende.
- 02 Nach Plan
- 04 Ausführung:
nein. A
ja, in Blende. A
- 05 Grösse Weichschott:
B ... mm x H ... mm
- 25 Weitere Angaben:
Ausführung durch geeignete Fach-
/Spezialfirma gemäss geprüfem
System.

A 0 St A

- .007 01 Zuschlag Dosenbox Agro Quickbox Maxi
HWD90:
Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für
Dosenbox Agro Quickbox Maxi HWD90
in Blende oder Seitenteil.
- 02 Nach Plan
- 04 Ausführung:
nein. A
Quickbox 1 x 1. A
Quickbox 2 x 1. A

332.007 05 Anzahl Dosenboxen:

St ...

11 Einbauort:

Blende. B

Seitenteil. B

25 Weitere Angaben:

...

A

0 St

A

.....

Total 300 Arbeiten an Wänden und Stützen

.....

Total 624 Allgemeine Schreinerarbeiten

.....