

624 Allgemeine Schreinerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Allgemeine Texte

R 091 Vorbemerkungen

R .100 Allgemeine Systembeschreibung

01 Brandschutz-Schachtfrent als
bewegliche, demontierbare Front für
Installationsschächte / Steigzonen,
System TI EI 30-RF1, nach Mass
hergestellt. Ausführung als geprüftes
Brandschutzsystem gemäss VKF-
Anerkennung Nr. 32997 für
Einzelanordnungen bzw. VKF-
Anerkennung Nr. 32993 für
Endlosanordnungen.
Ausführung als brandschutztechnisches
System innerhalb des erweiterten
Anwendungsbereichs gemäss
gutachterlicher Stellungnahme IBS Linz
Nr. 319121302-1, Rev1 vom
02.02.2024. Gemäss VKF ist kein
direkter Anwendungsbereich möglich;
die Ausführung hat innerhalb des
erweiterten Anwendungsbereichs und
gemäss Systemhalter / Hersteller zu
erfolgen.

02 Feuerwiderstandsklasse EI 30-RF1;
Prüfbestimmungen EN 1363-1 und EN
1634-1. VKF-Anerkennungen gültig bis
31.12.2029, sofern nicht durch neue
Nachweise ersetzt.

- R 091.200 Material / Systemaufbau
- 01 Tür-/Frontaufbau als brandschutztechnisches System aus Gipsfaserplatten, z.B. NORIT BSP-F mit beidseitiger Kunstharz-Fertigoberfläche in Mehrschicht-Laminat. Standardoberfläche weiss, NCS S 0500-N, feinhammerschlagartig, Plattendicke ca. 26 mm, Sichtkanten mit passenden ABS-Kanten. Sonderoberflächen wie Farbvarianten, Grundierlamine, furnierte oder lackierte Oberflächen auf Wunsch, sofern innerhalb des geprüften Systems ausführbar. Beschichtungen bis 1.5 mm auf Basis VKF-BSR 14-15, Ziffer 2 Abs. 8 anwendbar.
- 02 Rahmenkonstruktion mit vierseitigem Fries, Querschnitt ca. 90/26.6 mm, verschraubten Eck- bzw. Rahmenverbindungen und umlaufendem selbstklebendem Aufschäumstreifen. Bei zweiflügeligen Fronten zusätzlicher Aufschäumstreifen mittig.
- 03 Beschläge, Bänder, Schloss, Schliesskloben, Schliessbleche, Bajonettenriegel und Schlagleisten gemäss Systemausführung. Türschliesser optional, innenliegend aufgeschraubt, Farbe Silber, z.B. Geze 3000 V oder gleichwertig. Reedkontakt optional, Magnetkontakt zum Aufschrauben, z.B. EffEff 10360-6 oder gleichwertig.
- R .300 Geeignete Tragkonstruktionen / Einbau
- 01 Geeignet für den Einbau in MBW/LBW, Lignum EI 60 Wände sowie Metallständerwände für Installationsschächte. Metallständerwände für Installationsschächte mit UW-/CW-Profilen Dmin 0.6 mm, UA-Profilen Dmin 2 mm im Bereich der Wandöffnung, einseitiger Abdeckung mit Gipsplatten Typ DF, Dmin 2 x 15 mm, RDmin 800 kg/m³, sowie Dämmung mit Mineralwollplatten Dmin 50 mm, RD 40 kg/m³. Lignum-Wände mit RF1-Beplankung gemäss gültigem Systemnachweis. Anschluss an Installationsschächte gemäss Systemhalter / Hersteller bzw. Errichter. Wandhöhe gemäss Systemhalter / Hersteller.

- | | | |
|---|---------|--|
| R | 091.400 | Allgemeine Ausführungs- und
Masshinweise |
| | 01 | Masse, Anordnung, Beschläge,
Blenden, Sockel, Sichtseiten,
Abschottungen und
Zusatzausstattungen gemäss gewählter
Ausführungsvariante und Werkplanung.
Massangaben als Lichtmasse.
Projektmasse sind gemäss
Werkplanung festzulegen und müssen
innerhalb der zulässigen System- und
VKF-Grenzen liegen. Fronten
demontierbar. Blenden je nach
Ausführung fix, sichtbar verschraubt
oder eingehängt/demontierbar. |
| | 02 | Nachträglicher Kabelzug bei
demontablen Blenden möglich.
Abschottungen und Dosen nur in den
dafür vorgesehenen Blenden bzw.
Seitenteilen und gemäss geprüfter
Systemausführung. |
| R | .500 | Beschläge / Schliessung |
| | 01 | Je Türblatt zwei bis drei Bänder.
Bandvarianten als B120,
Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar,
mit Bandsicherung in der Mitte und
Öffnungswinkel 120°, oder als B180,
Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar,
mit Öffnungswinkel 180°. |
| | 02 | Brandschutzschloss in Grundauführung
mit Kombihülse und Vierkant. Weitere
Schliessvarianten mit Kombihülse für
bauseitigen Zylinder oder Oliven. |
| | 03 | Zweiflüglige Fronten mit Gehflügel und
Standflügel, Schlagleiste, zwei
Bajonettenriegeln sowie Schliesskloben
und Schliessblechen oben und unten. |
| R | .600 | Detailanschlüsse / allgemeine Optionen |
| | 01 | Deckenanschlüsse wahlweise mit
umlaufendem Fries, mit fixer Blende bis
200 mm, mit demontierbarer Blende
sichtbar verschraubt bis 880 mm oder
mit demontierbarer Blende eingehängt
bis 880 mm Höhe. |
| | 02 | Demontierbare Blenden sichtbar
verschraubt mit Stockschraben und
Rundmuttern von vorne sichtbar.
Demontierbare Blenden eingehängt mit
Einhängebeschlägen und doppelt
ausgebildeten oberen Friesen. |
| | 03 | Gleitender Deckenanschluss für
vorgespannte Decken oder
Wandkonstruktionen, zur Aufnahme von
Durchbiegungen bis 13 mm.
Bodenanschlüsse wahlweise mit
umlaufendem Fries, ohne Fries, mit
Sockel 50-150 mm oder mit Sockel 460
mm bei 1-flügliger Einzelanordnung. |
| | 04 | Seitlicher Beistoss fix, Breite max. 200
mm. |
| | 05 | Sichtseiten aufgesetzt Tiefe bis 740 mm,
mit Montagewinkeln,
Panheadschraben 5/45 mm,
Befestigungsabstand max. 660 mm. |

300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

330 Trennwände

332 Abschlussfronten einbauen.

.001 01 Beschreibung Typ 1:
1-flügelige Brandschutz-Schachtfront,
Einzelanordnung.

Lieferant:
WW Brandschutzfronten GmbH
Talgasse 7
5503 Schafisheim
Tel. +41 62 891 85 03
info@brandschutzfronten.ch
www.brandschutzfronten.ch

Grundbeschreibung:
1-flügelige bewegliche Brandschutz-
Schachtfront System TI EI 30-RF1,
Einzelanordnung, VKF Nr. 32997.
Ausführung als 1-flügelige Schachtfront
mit Rahmen/Fries, Türblatt, Bändern,
Brandschutzschloss und
systemzugehörigen Beschlägen.

Zulässige Nischenmasse:
in MBW/LBW/Lignum EI 60 max. B 1200
mm, H 2900 mm, A 3.67 m²;
in einseitig beplankter Schachtwand EI
60 max. B 1200 mm, H 2600 mm, A 2.82
m².
Ausführung innerhalb der zulässigen
System- und VKF-Grenzen.

02 Nach Plan

04 Sockel:
ohne stehenden Sockel. A
mit stehendem Sockel 65 mm. A

05 Einbauort der 1-flügeligen Brandschutz-
Schachtfront:

...

11 Anzahl 1-flügelige Brandschutz-
Schachtfronten.
St ...

12 Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
MBW/LBW. B
Lignum EI 60. B
einseitig beplankte Schachtwand EI 60.
B

15 Nischenmass Breite / Höhe der Front:
mm ... / mm ...

16 Beschläge
/ Bandvariante:
mit Öffnungswinkel 120°. C
mit Öffnungswinkel 180°. C

- 332.001 17 Fläche der Front:
m2 ...
21 Weiteres ...
22 Oberfläche:
Standard weiss. D
Sonderoberfläche. D
23 Ausführung der Schliessung:
Vierkant. E
Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E
Projektspezifisch. E
25 Weiteres ...

A 0 St A

Total 300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Total 624 Allgemeine Schreinerarbeiten

643 Trockenbauarbeiten: Wände

000 Bedingungen

- . Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
- . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.
- . Die Verwendung des generischen Maskulinums im NPK schliesst alle Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 643D/2026.

01 Trockenbauarbeiten: Wände (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

R 090 Allgemeine Texte

R 091 Vorbemerkungen

R .100 Allgemeine Systembeschreibung

- 01 Brandschutz-Schachtfront als bewegliche, demontierbare Front für Installationsschächte / Steigzonen, System TI EI 30-RF1, nach Mass hergestellt. Ausführung als geprüftes Brandschutzsystem gemäss VKFAnerkennung Nr. 32997 für Einzelanordnungen bzw. VKFAnerkennung Nr. 32993 für Endlosanordnungen. Ausführung als brandschutztechnisches System innerhalb des erweiterten Anwendungsbereichs gemäss gutachterlicher Stellungnahme IBS Linz Nr. 319121302-1, Rev1 vom 02.02.2024. Gemäss VKF ist kein direkter Anwendungsbereich möglich; die Ausführung hat innerhalb des erweiterten Anwendungsbereichs und gemäss Systemhalter / Hersteller zu erfolgen.
- 02 Feuerwiderstandsklasse EI 30-RF1; Prüfbestimmungen EN 1363-1 und EN 1634-1. VKF-Anerkennungen gültig bis 31.12.2029, sofern nicht durch neue Nachweise ersetzt.

- R 091.200 Material / Systemaufbau
- 01 Tür-/Frontaufbau als brandschutztechnisches System aus Gipsfaserplatten, z.B. NORIT BSP-F mit beidseitiger Kunstharz-Fertigoberfläche in Mehrschicht-Laminat. Standardoberfläche weiss, NCS S 0500-N, feinhammerschlagartig, Plattendicke ca. 26 mm, Sichtkanten mit passenden ABS-Kanten. Sonderoberflächen wie Farbvarianten, Grundierlamine, furnierte oder lackierte Oberflächen auf Wunsch, sofern innerhalb des geprüften Systems ausführbar. Beschichtungen bis 1.5 mm auf Basis VKF-BSR 14-15, Ziffer 2 Abs. 8 anwendbar.
- 02 Rahmenkonstruktion mit vierseitigem Fries, Querschnitt ca. 90/26.6 mm, verschraubten Eck- bzw. Rahmenverbindungen und umlaufendem selbstklebendem Aufschäumstreifen. Bei zweiflügligen Fronten zusätzlicher Aufschäumstreifen mittig.
- 03 Beschläge, Bänder, Schloss, Schliesskloben, Schliessbleche, Bajonettenriegel und Schlagleisten gemäss Systemausführung. Türschliesser optional, innenliegend aufgeschraubt, Farbe Silber, z.B. Geze 3000 V oder gleichwertig. Reedkontakt optional, Magnetkontakt zum Aufschrauben, z.B. EffEff 10360-6 oder gleichwertig.
- R .300 Geeignete Tragkonstruktionen / Einbau
- 01 Geeignet für den Einbau in MBW/LBW, Lignum EI 60 Wände sowie Metallständerwände für Installationsschächte. Metallständerwände für Installationsschächte mit UW-/CWProfilen Dmin 0.6 mm, UA-Profilen Dmin 2 mm im Bereich der Wandöffnung, einseitiger Abdeckung mit Gipsplatten Typ DF, Dmin 2 x 15 mm, RDmin 800 kg/m³, sowie Dämmung mit Mineralwollplatten Dmin 50 mm, RD 40 kg/m³. Lignum-Wände mit RF1-Beplankung gemäss gültigem Systemnachweis. Anschluss an Installationsschächte gemäss Systemhalter / Hersteller bzw. Errichter. Wandhöhe gemäss Systemhalter / Hersteller.

- | | | |
|---|---------|--|
| R | 091.400 | Allgemeine Ausführungs- und
Masshinweise |
| | 01 | Masse, Anordnung, Beschläge,
Blenden, Sockel, Sichtseiten,
Abschottungen und
Zusatzausstattungen gemäss gewählter
Ausführungsvariante und Werkplanung.
Massangaben als Lichtmasse.
Projektmasse sind gemäss
Werkplanung festzulegen und müssen
innerhalb der zulässigen System- und
VKF-Grenzen liegen. Fronten
demonitierbar. Blenden je nach
Ausführung fix, sichtbar verschraubt
oder eingehängt/demonitierbar. |
| | 02 | Nachträglicher Kabelzug bei
demonitablen Blenden möglich.
Abschottungen und Dosen nur in den
dafür vorgesehenen Blenden bzw.
Seitenteilen und gemäss geprüfter
Systemausführung. |
| R | .500 | Beschläge / Schliessung |
| | 01 | Je Türblatt zwei bis drei Bänder.
Bandvarianten als B120,
Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar,
mit Bandsicherung in der Mitte und
Öffnungswinkel 120°, oder als B180,
Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar,
mit Öffnungswinkel 180°. |
| | 02 | Brandschutzschloss in Grundauführung
mit Kombihülse und Vierkant. Weitere
Schliessvarianten mit Kombihülse für
bauseitigen Zylinder oder Oliven. |
| | 03 | Zweiflüglige Fronten mit Gehflügel und
Standflügel, Schlagleiste, zwei
Bajonettenriegeln sowie Schliesskloben
und Schliessblechen oben und unten. |
| R | .600 | Detailanschlüsse / allgemeine Optionen |
| | 01 | Deckenanschlüsse wahlweise mit
umlaufendem Fries, mit fixer Blende bis
200 mm, mit demonitierbarer Blende
sichtbar verschraubt bis 880 mm oder
mit demonitierbarer Blende eingehängt
bis 880 mm Höhe. |
| | 02 | Demonitierbare Blenden sichtbar
verschraubt mit Stockschräuben und
Rundmuttern von vorne sichtbar.
Demonitierbare Blenden eingehängt mit
Einhängebeschlägen und doppelt
ausgebildeten oberen Friesen. |
| | 03 | Gleitender Deckenanschluss für
vorgespannte Decken oder
Wandkonstruktionen, zur Aufnahme von
Durchbiegungen bis 13 mm.
Bodenanschlüsse wahlweise mit
umlaufendem Fries, ohne Fries, mit
Sockel 50-150 mm oder mit Sockel 460
mm bei 1-flügliger Einzelanordnung. |
| | 04 | Seitlicher Beistoss fix, Breite max. 200
mm. |
| | 05 | Sichtseiten aufgesetzt Tiefe bis 740 mm,
mit Montagewinkeln,
Panheadschräuben 5/45 mm,
Befestigungsabstand max. 660 mm. |

500 Schachtwände

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderungen nach Norm SIA 242.
.. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen".
.. Die geforderten Feuerwiderstandsklassen und Schalldämmwerte sind auf Verlangen nachzuweisen.

530 Schachtwände aus Gipsfaserplatten
Ohne andere Angaben gilt:
. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen.
. Unterkonstruktion und Beplankung nach Angaben Systemhersteller.
. Ausbilden von Klebfugen oder Spachtelfugen.

- 532 Schachtwände erstellen, freispannend.
Randanschlüsse mit Winkelprofilen.
Beplankung
2 Lagen Gipsfaserplatten.
- .801 01 Beschreibung Typ 1:
1-flügelige Brandschutz-Schachtfront,
Einzelanordnung.
-
- Lieferant:
WW Brandschutzfronten GmbH
Talgasse 7
5503 Schafisheim
Tel. +41 62 891 85 03
info@brandschutzfronten.ch
www.brandschutzfronten.ch
-
- Grundbeschreibung:
1-flügelige bewegliche
BrandschutzSchachtfront System TI EI
30-RF1,
Einzelanordnung, VKF Nr. 32997.
Ausführung als 1-flügelige Schachtfront
mit Rahmen/Fries, Türblatt, Bändern,
Brandschutzschloss und
systemzugehörigen Beschlägen.
Zulässige Nischenmasse:
in MBW/LBW/Lignum EI 60 max. B 1200
mm, H 2900 mm, A 3.67 m2;
in einseitig beplankter Schachtwand EI
60 max. B 1200 mm, H 2600 mm, A 2.82
m2.
Ausführung innerhalb der zulässigen
System- und VKF-Grenzen.
-
- Sockel:
ohne stehenden Sockel. A
mit stehendem Sockel 65 mm. A
-
- Einbauort der 1-flügeligen Brandschutz-
Schachtfront:
- ...
-
- Anzahl 1-flügelige Brandschutz-
Schachtfronten.
St ...
-
- Einbau in geeignete Tragkonstruktion:
MBW/LBW. B
Lignum EI 60. B
einseitig beplankte Schachtwand EI 60.
B

532.801 07 Nischenmass Breite / Höhe der Front:
mm ... / mm ...

Beschläge

/ Bandvariante:

mit Öffnungswinkel 120°. C

mit Öffnungswinkel 180°. C

Fläche der Front:

m2 ...

Oberfläche:

Standard weiss. D

Sonderoberfläche. D

Ausführung der Schliessung:

Vierkant. E

Bauseitiger Zylinder Typ 1057 Kaba. E

Projektspezifisch. E

11 LE = St.

12 Weiteres

A 0.000 LE A

Total 500 Schachtwände

Total 643 Trockenbauarbeiten: Wände

644 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 644D/2011.

01 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen (V'26)

R 090 Allgemeine Texte

R 091 Vorbemerkungen

R .100 Allgemeine Systembeschreibung

01 Brandschutz-Schachtf front als bewegliche, demontierbare Front für Installationsschächte / Steigzonen, System TI EI 30-RF1, nach Mass hergestellt. Ausführung als geprüftes Brandschutzsystem gemäss VKFAnerkennung Nr. 32997 für Einzelanordnungen bzw. VKFAnerkennung Nr. 32993 für Endlosanordnungen. Ausführung als brandschutztechnisches System innerhalb des erweiterten Anwendungsbereichs gemäss gutachterlicher Stellungnahme IBS Linz Nr. 319121302-1, Rev1 vom 02.02.2024. Gemäss VKF ist kein direkter Anwendungsbereich möglich; die Ausführung hat innerhalb des erweiterten Anwendungsbereichs und gemäss Systemhalter / Hersteller zu erfolgen.

02 Feuerwiderstandsklasse EI 30-RF1; Prüfbestimmungen EN 1363-1 und EN 1634-1. VKF-Anerkennungen gültig bis 31.12.2029, sofern nicht durch neue Nachweise ersetzt.

LV	Musterleistungsverzeichnis MLV		09.07.2026
WW_BRAND	Einzelanordnung - Typ 1_1-flüglig	LV	001
	644D/11 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen (V'26)	Seite	13/15
R	091.200	Material / Systemaufbau	
	01	Tür-/Frontaufbau als brandschutztechnisches System aus Gipsfaserplatten, z.B. NORIT BSP-F mit beidseitiger Kunstharz-Fertigoberfläche in Mehrschicht-Laminat. Standardoberfläche weiss, NCS S 0500-N, feinhammerschlagartig, Plattendicke ca. 26 mm, Sichtkanten mit passenden ABS-Kanten. Sonderoberflächen wie Farbvarianten, Grundierlamine, furnierte oder lackierte Oberflächen auf Wunsch, sofern innerhalb des geprüften Systems ausführbar. Beschichtungen bis 1.5 mm auf Basis VKF-BSR 14-15, Ziffer 2 Abs. 8 anwendbar. 02 Rahmenkonstruktion mit vierseitigem Fries, Querschnitt ca. 90/26.6 mm, verschraubten Eck- bzw. Rahmenverbindungen und umlaufendem selbstklebendem Aufschäumstreifen. Bei zweiflügligen Fronten zusätzlicher Aufschäumstreifen mittig. 03 Beschläge, Bänder, Schloss, Schliesskloben, Schliessbleche, Bajonettensriegel und Schlagleisten gemäss Systemausführung. Türschliesser optional, innenliegend aufgeschraubt, Farbe Silber, z.B. Geze 3000 V oder gleichwertig. Reedkontakt optional, Magnetkontakt zum Aufschrauben, z.B. EffEff 10360-6 oder gleichwertig.	
R	.300	Geeignete Tragkonstruktionen / Einbau	
	01	Geeignet für den Einbau in MBW/LBW, Lignum EI 60 Wände sowie Metallständerwände für Installationsschächte. Metallständerwände für Installationsschächte mit UW-/CWProfilen Dmin 0.6 mm, UA-Profilen Dmin 2 mm im Bereich der Wandöffnung, einseitiger Abdeckung mit Gipsplatten Typ DF, Dmin 2 x 15 mm, RDmin 800 kg/m³, sowie Dämmung mit Mineralwollplatten Dmin 50 mm, RD 40 kg/m³. Lignum-Wände mit RF1-Beplankung gemäss gültigem Systemnachweis. Anschluss an Installationsschächte gemäss Systemhalter / Hersteller bzw. Errichter. Wandhöhe gemäss Systemhalter / Hersteller.	

LV	Musterleistungsverzeichnis MLV		09.07.2026
WW_BRAND	Einzelanordnung - Typ 1_1-flüglig	LV	001
	644D/11 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen (V'26)	Seite	14/15
R	091.400	Allgemeine Ausführungs- und Masshinweise	
	01	Masse, Anordnung, Beschläge, Blenden, Sockel, Sichtseiten, Abschottungen und Zusatzausstattungen gemäss gewählter Ausführungsvariante und Werkplanung. Massangaben als Lichtmasse. Projektmasse sind gemäss Werkplanung festzulegen und müssen innerhalb der zulässigen System- und VKF-Grenzen liegen. Fronten demontierbar. Blenden je nach Ausführung fix, sichtbar verschraubt oder eingehängt/demontierbar.	
	02	Nachträglicher Kabelzug bei demontablen Blenden möglich. Abschottungen und Dosen nur in den dafür vorgesehenen Blenden bzw. Seitenteilen und gemäss geprüfter Systemausführung.	
R	.500	Beschläge / Schliessung	
	01	Je Türblatt zwei bis drei Bänder. Bandvarianten als B120, Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Bandsicherung in der Mitte und Öffnungswinkel 120°, oder als B180, Chromstahl/Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Öffnungswinkel 180°.	
	02	Brandschutzschloss in Grundaussführung mit Kombihülse und Vierkant. Weitere Schliessvarianten mit Kombihülse für bauseitigen Zylinder oder Oliven.	
	03	Zweiflüglige Fronten mit Gehflügel und Standflügel, Schlagleiste, zwei Bajonettenriegeln sowie Schliesskloben und Schliessblechen oben und unten.	
R	.600	Detailanschlüsse / allgemeine Optionen	
	01	Deckenanschlüsse wahlweise mit umlaufendem Fries, mit fixer Blende bis 200 mm, mit demontierbarer Blende sichtbar verschraubt bis 880 mm oder mit demontierbarer Blende eingehängt bis 880 mm Höhe.	
	02	Demontierbare Blenden sichtbar verschraubt mit Stockschrauben und Rundmuttern von vorne sichtbar. Demontierbare Blenden eingehängt mit Einhängebeschlägen und doppelt ausgebildeten oberen Friesen.	
	03	Gleitender Deckenanschluss für vorgespannte Decken oder Wandkonstruktionen, zur Aufnahme von Durchbiegungen bis 13 mm. Bodenanschlüsse wahlweise mit umlaufendem Fries, ohne Fries, mit Sockel 50-150 mm oder mit Sockel 460 mm bei 1-flügliger Einzelanordnung.	

- 091.600 04 Seitlicher Beistoss fix, Breite max. 200 mm.
- 05 Sichtseiten aufgesetzt Tiefe bis 740 mm, mit Montagewinkeln, Panheadschrauben 5/45 mm, Befestigungsabstand max. 660 mm.

Gesamttotal
