

185 Inverdimento di edifici



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 185I/2017.

01 Inverdimento di edifici (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Strati di protezione e di drenaggio per inverdimento di tetti

224 Fornitura e posa di strati di protezione contro il danneggiamento meccanico dei teli di protezione antiradici o degli strati impermeabili del tetto.

.100 Su strati impermeabili.

.110 Con geotessili.

224.114 01 Nontessuto di protezione Protect W 300.

Schoellkopf AG

8153 Rümlang

Nontessuto di protezione di
qualità elevata, per la
protezione di teli

impermeabili e parti d'opera
nell'edilizia, nella

costruzione di giardini e di
opere paesaggistiche.

Geotessile secondo la norma SN

670 090 "Geokunststoffe -

Grundnorm" (non disponibile in
italiano).

Massa areica g/m² 300.

Spessore mm 2.5.

Resistenza alla trazione
longitudinale

min. kN/m 22.

Resistenza alla trazione
trasversale

min. kN/m 22.

Dilatazione longitudinale

min. % 65.

Dilatazione longitudinale

min. % 80.

Resistenza al punzonamento
kN 3.6.

Resistenza al punzonamento
col metodo della penetrazione

mm 11.

Forza di punzonamento

piramidale N 370.

06 up =

A

0.000 up A

TOTALE 200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

TOTALE 185Inverdimento di edifici

Totale