

185 Inverdimento di edifici



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 185I/2017.

01 Inverdimento di edifici (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Strati di protezione e di drenaggio per inverdimento di tetti

224 Fornitura e posa di strati di protezione contro il danneggiamento meccanico dei teli di protezione antiradici o degli strati impermeabili del tetto.

.100 Su strati impermeabili.

.110 Con geotessili.

224.114 01 Nontessuto di protezione Protect W 500.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 Nontessuto di protezione di
 qualità elevata, per la
 protezione di teli
 impermeabili e parti d'opera
 nell'edilizia, nella
 costruzione di giardini e di
 opere paesaggistiche.
 Geotessile secondo la norma SN
 670 090 "Geokunststoffe -
 Grundnorm" (non disponibile in
 italiano). Massa areica
 g/m2 500.
 Spessore mm 3.5.
 Resistenza alla trazione
 longitudinale
 min. kN/m 35.
 Resistenza alla
 trazione trasversale
 min. kN/m 35.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 60.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 75.
 Resistenza al punzonamento
 kN 6.4.
 Resistenza al punzonamento col
 metodo della
 penetrazione mm 7.
 Forza di punzonamento
 piramidale
 N 520.

06 up =

A 0.000 up A

TOTALE 200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

TOTALE 185Inverdimento di edifici

Totale