

185 Inverdimento di edifici



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 185I/2017.

01 Inverdimento di edifici (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Strati di protezione e di drenaggio per inverdimento di tetti

224 Fornitura e posa di strati di protezione contro il danneggiamento meccanico dei teli di protezione antiradici o degli strati impermeabili del tetto.

.100 Su strati impermeabili.

.110 Con geotessili.

224.114 01 Nontessuto di protezione Protect W 800.

Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Nontessuto di protezione di
qualità elevata, per la
protezione di teli
impermeabili e parti d'opera
nell'edilizia, nella
costruzione di giardini e di
opere paesaggistiche.
Geotessile secondo la norma SN
670 090 "Geokunststoffe -
Grundnorm" (non disponibile in
italiano). Massa areica g/m2
800. Spessore mm 5.4.
Resistenza alla trazione
longitudinale
min. kN/m 55.
Resistenza alla
trazione trasversale
min. kN/m 55.
Dilatazione longitudinale
min. % 70.
Dilatazione
longitudinale min. % 80.
Resistenza al punzonamento
kN 9.4.
Resistenza al
punzonamento col metodo della
penetrazione mm 3.
Forza di punzonamento
piramidale N 1'110.

06 up =

A 0.000 up A

TOTALE 200 Inverdimento di tetti e di parti legate all'edificio

TOTALE 185Inverdimento di edifici

Totale