

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-
dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

340 Fassadenbahnen

341 Fassadenbahnen einbauen.

.100 Fassadenbahnen für normale
Beanspruchung, bei
Fassadenbekleidungen mit
geschlossenen Fugen. Überlappungen
mm 50 bis 100, mit systemzugehörigem
Material winddicht verkleben. Für freie
Bewitterung bis max. Mt. 3.



- 341.181 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
- 03 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
geschlossenen Fassadenbekleidung mit
der Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
- pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
geschlossene Fassadenbekleidung mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischem Elastomer
Ether Ester), geprüft schadstoffarm und
einer Wassersäule von 10,0 m liefer
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltenfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

Total 300 **Luftdichtungen, Dämmschichten und
Fassadenbahnen**

Total 343 **Hinterlüftete Fassadenbekleidungen**

Gesamttotal