

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Unterdächer und Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

430 Unterdächer für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1

432 Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für
ausserordentliche Beanspruchung.

.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig.

.181 01 Herstellung eines homogen
verschweissten Unterdaches für
ausserordentliche Beanspruchung
gemäss SIA 232/1 mit der pro clima
SOLITEX WELDANO 3000
Unterdachbahn.



432.181 02 Diffusionsoffene, homogen verschweissbare, Unterdachbahn mit rutsch- und abriebfester Oberfläche, bestehend aus dreilagigem Aufbau mit zwei monolithischen Polyurethan-Funktionsschichten und einem mittig angeordneten Vlies liefern und fachgerecht sowie nach Herstellerangaben verlegen.

Geeignet zur Verlegung auf druckfestem Untergrund, z.B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfaserunterdachplatten.
sd-Wert: $0,18 \pm 0,04$ m
Freibewitterung: bis zu 6 Monaten

Längs- und Querüberlappungen mit mind. 10 cm Überlappung ausbilden. Die Befestigung erfolgt verdeckt im Überlappungsbereich mit Klammern (mind. 10 mm breit, 8 mm lang) oder Breitkopfnägeln. Überlappungen/Bahnenstösse sind wahlweise mit dem System-Quellschweissmittel WELDANO TURGA oder mit einem Heissluftgerät zu verschweissen.

05 LE = m²

A 0.000 LE A

Total 400 Unterdächer und Konterlattungen

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal