

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
Sous-toitures, couvertures
(V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

400 Sous-couvertures, contre-lattages

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

420 Sous-couvertures résistant aux sollicitations normales, selon norme SIA 232/1

423 Sous-couverture en lés d'étanchéité, résistant aux sollicitations normales.

.100 Lés de matière synthétique, 1 couche. Pose sur couche de support ou pose tendue sur chevrons.

.181 01 Écran de sous-toiture pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect.

423.181 02 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent avec l'écran de sous-toiture pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect. Écran de sous-toiture pour sollicitations élevées selon SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,16 m, convenant comme couverture provisoire selon SIA 232/1 et ETA sans bande d'étanchéité supplémentaire pour les perforations des clous, classe de résistance à la grêle RG 5 vérifiée, avec membrane fonctionnelle monolithique en TPU, lèvre d'étanchéité et zones autocollantes connect, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une exposition aux intempéries de jusqu'à 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser les lés sans plis et les fixer avec des agrafes appropriées dans la zone de chevauchement protégée de l'humidité. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

05 up = m2.

A 0.000 up A

430 Sous-couvertures résistant aux sollicitations élevées ou extraordinaires, selon norme SIA 232/1

431 Sous-couverture en lés d'étanchéité, résistant aux sollicitations élevées.

.100 Lés de matière synthétique, 1 couche. Pose sur couche de support.

- 431.181 01 Écran de sous-toiture pro clima
SOLITEX QUANTHO 3000 connect.
- 02 Réalisation d'une couche perméable à
la vapeur d'eau et étanche au vent avec
l'écran de sous-toiture pro clima
SOLITEX QUANTHO 3000 connect.
Écran de sous-toiture pour sollicitations
élevées selon SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran de sous-toiture perméable à la
vapeur d'eau, valeur sd : 0,16 m,
convenant comme couverture provisoire
selon SIA 232/1 et ETA sans bande
d'étanchéité supplémentaire pour les
perforations des clous, classe de
résistance à la grêle RG 5 vérifiée, avec
membrane fonctionnelle monolithique en
TPU, lèvre d'étanchéité et zones
autocollantes connect, testé pour ses
faibles émissions de polluants, avec une
exposition aux intempéries de jusqu'à 4
mois. Fournir et poser selon les
indications du fabricant, y compris
matériel de fixation et travaux
accessoires.

La pose s'effectue avec la face
imprimée tournée vers le poseur. Poser
les lés sans plis et les fixer avec des
agrafes appropriées dans la zone de
chevauchement protégée de l'humidité.
Faire chevaucher les lés suivants d'env.
10 cm.

Coller les chevauchements avec les
zones autocollantes intégrées ou avec
des rubans adhésifs du système
appropriés, de manière étanche au vent
et assurant l'écoulement de l'eau.

05 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 400 Sous-couvertures, contre-lattages

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total