Ausschreibung und Angebot Nr. 2000

Projekt: **01**
Isokorb T

T KP 6.4

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 2000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 2000

2000 T KP 6.4
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® T KP-M13-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355,

544.101 S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,371 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2. Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,20 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® T KP-M13-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,384 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2. Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,20 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® T KP-M13-V3. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zugstäbe Werkstoff-Nr. 1.4482 (fyk = 700 N/mm²). mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,399 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2. Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,20 - 0,3 bei CV50.

Übertrag .....

544.103 Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® T KP-M13-V4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,432 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,21 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,22 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.105 Schöck Isokorb® T KP-M13-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,401 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,20 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.106 Schöck Isokorb® T KP-M13-VV2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.106 Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,428 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 9,2 m. Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,21 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.107 Schöck Isokorb® T KP-M14-V1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,415 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2. Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,20 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.108 Schöck Isokorb® T KP-M14-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,429 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.108	Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,2. Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,21 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.109	Schöck Isokorb® T KP-M14-V3. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,454 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3. Bauteildicke m 0,21 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,22 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**