Ausschreibung und Angebot Nr. 31000

Projekt: **01**
Isokorb T

T QP 7.0 / QP-Z 7.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 31000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 31000

31000 T QP 7.0 / QP-Z 7.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® T QP-V1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

544.101 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,072 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® T QP-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,076 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® T QP-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,08 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.103	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.104	Schöck Isokorb® T QP-V3-LR155-L250. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,081 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei CV30: 0,16-0,30m CV40: 0,17-0,30m CV50: 0,18-0,30m CV60: 0,19-0,30m Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,25.				
	LE = 0,25 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.105	Schöck Isokorb® T QP-V4-LR155. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,082 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei CV30: 0,16-0,30m CV40: 0,17-0,30m CV50: 0,18-0,30m CV60: 0,19-0,30m Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5.				
	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Isokorb® T QP-V5-LR170. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,089 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei CV30: 0,16-0,30m CV40: 0,17-0,30m				
	Übertrag				.....

544.106 CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.107 Schöck Isokorb® T QP-V5-LR170-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,091 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.108 Schöck Isokorb® T QP-V6-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,102 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.109 Schöck Isokorb® T QP-V7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.109 λeq = 0,111 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.111 Schöck Isokorb® T QP-V7-LR220-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,113 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.112 Schöck Isokorb® T QP-V8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.112 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb® T QP-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb® T QP-V9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,155 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb® T QP-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,175 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m

Übertrag .....

544.115 CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb® T QP-V11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,181 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb® T QP-V11-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,183 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb® T QP-V12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,2 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.118 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.119 Schöck Isokorb® T QP-V13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,225 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.121 Schöck Isokorb® T QP-V14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,225 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.122 Schöck Isokorb® T QP-Z-V1-LR155.

Übertrag .....

544.122 Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,053 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.123 Schöck Isokorb® T QP-Z-V2-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,057 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.124 Schöck Isokorb® T QP-Z-V3-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,06 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m

Übertrag .....

544.124 Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® T QP-Z-V3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,062 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® T QP-Z-V4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,064 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® T QP-Z-V5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.127 λeq = 0,071 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® T QP-Z-V5-
LR170-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,073 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® T QP-Z-V6-
LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,077 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.129 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® T QP-Z-V7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,084 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.132 Schöck Isokorb® T QP-Z-V7-LR220-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,086 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.133 Schöck Isokorb® T QP-Z-V8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,093 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei

Übertrag .....

544.133 CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.134 Schöck Isokorb® T QP-Z-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,099 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.135 Schöck Isokorb® T QP-Z-V9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,101 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.136 Schöck Isokorb® T QP-Z-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.136 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,114 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.137 Schöck Isokorb® T QP-Z-V11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,132 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.138 Schöck Isokorb® T QP-Z-V11-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Übertrag .....

544.138 Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.139 Schöck Isokorb® T QP-Z-V13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,152 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.141 Schöck Isokorb® T QP-Z-V14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,152 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.142 Schöck Isokorb® T QP-VV1-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,08 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m

Übertrag .....

544.142 CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.143 Schöck Isokorb® T QP-VV2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,086 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.144 Schöck Isokorb® T QP-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,092 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.145 Schöck Isokorb® T QP-VV3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.145 HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,093 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.146 Schöck Isokorb® T QP-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.147 Schöck Isokorb® T QP-VV5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,113 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht

Übertrag .....

544.147 saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.148 Schöck Isokorb® T QP-VV5-LR170-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,115 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.149 Schöck Isokorb® T QP-VV6-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.151 Schöck Isokorb® T QP-VV7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,148 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.151 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.152 Schöck Isokorb® T QP-VV7-LR220-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,149 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.153 Schöck Isokorb® T QP-VV8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,177 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.153 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.154 Schöck Isokorb® T QP-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,202 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.155 Schöck Isokorb® T QP-VV9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,204 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.156 Schöck Isokorb® T QP-VV10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,231 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m

Übertrag .....

544.156 CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.157 Schöck Isokorb® T QP-VV11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,251 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.158 Schöck Isokorb® T QP-VV11-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,252 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.159 Schöck Isokorb® T QP-VV12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,281W/(m*K) bei H200.

Übertrag .....

544.159 Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.161 Schöck Isokorb® T QP-VV13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,3 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.162 Schöck Isokorb® T QP-VV14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,3 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.163 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV1-

Übertrag .....

544.163 LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,06 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.164 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV2-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,068 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.165 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV3-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,074 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m

Übertrag .....

544.165 CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.166 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,076 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.167 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,081 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.168 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.168 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,094 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.169 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV5-
LR170-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,096 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.171 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV6-
LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,106 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Übertrag .....

544.171 Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.172 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,122 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.173 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV7-LR220-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,124 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.174 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,14 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.

Übertrag .....

544.174 Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.175 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.176 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,155 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.177 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.177 HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,178 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.178 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,208 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.179 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV11-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,21 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Übertrag .....

544.179
Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.181 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,242 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.182 Schöck Isokorb® T QP-Z-VV14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,242 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,3 bei
CV30: 0,2-0,30m
CV40: 0,21-0,30m
CV50: 0,22-0,30m
CV60: 0,23-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

241 Total Ortbetonbau .....