Ausschreibung und Angebot Nr. 1100

Projekt: **02**
Isokorb XT

XT QP 7.0 / QP-Z 7.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1100

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1100

1100 XT QP 7.0 / QP-Z 7.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® XT QP-V1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

544.101 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,058 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® XT QP-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,061 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® XT QP-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,065 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Übertrag .....

544.103
Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® XT QP-V3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,066 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.105 Schöck Isokorb® XT QP-V4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,067 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.106 Schöck Isokorb® XT QP-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,082 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.

Übertrag .....

544.106 Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.107 Schöck Isokorb® XT QP-V5-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,083 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.108 Schöck Isokorb® XT QP-V6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,087 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.109 Schöck Isokorb® XT QP-V7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.109 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,108 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.111 Schöck Isokorb® XT QP-V7-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,11 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.112 Schöck Isokorb® XT QP-V8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,128 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.112 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb® XT QP-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb® XT QP-V9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,136 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb® XT QP-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,156 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m

Übertrag .....

544.115 CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb® XT QP-V11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,147 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb® XT QP-V12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,175 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb® XT QP-V13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,191 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.118 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.119 Schöck Isokorb® XT QP-V13-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,193 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.121 Schöck Isokorb® XT QP-V14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,211 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.122 Schöck Isokorb® XT QP-V15.

Übertrag .....

544.122 Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,211 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.123 Schöck Isokorb® XT QP-V16.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,235 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.124 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V1-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,041 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.

Übertrag .....

544.124 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,044 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,047 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,048 W/(m*K) bei H200.

Übertrag .....

544.127 Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V4-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,05 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,057 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.129 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V5-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,059 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.132 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,062 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.133 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,069 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m

Übertrag .....

544.133 CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.134 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V7-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,071 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.135 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,077 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.136 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.136 λeq = 0,084 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.137 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V9-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,086 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.138 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,097 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.138 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.139 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,113 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.141 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V13-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,115 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.142 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,133 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m

Übertrag .....

544.142 CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.143 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V16.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,133 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.144 Schöck Isokorb® XT QP-VV1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,065 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.145 Schöck Isokorb® XT QP-VV2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.145 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,071 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.146 Schöck Isokorb® XT QP-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,077 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.147 Schöck Isokorb® XT QP-VV3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,078 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Übertrag .....

544.147 Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.148 Schöck Isokorb® XT QP-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,083 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.149 Schöck Isokorb® XT QP-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.151 Schöck Isokorb® XT QP-VV5-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,105 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei

Übertrag .....

544.151 CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.152 Schöck Isokorb® XT QP-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,115 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.153 Schöck Isokorb® XT QP-VV7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,143 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.154 Schöck Isokorb® XT QP-VV7-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.154 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,145 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.155 Schöck Isokorb® XT QP-VV8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,171 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.156 Schöck Isokorb® XT QP-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,184 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.156	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.157	Schöck Isokorb® XT QP-VV9-L250. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,186 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7. Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei CV30: 0,19-0,25m CV40: 0,2-0,25m CV50: 0,21-0,25m CV60: 0,22-0,25m Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,25. LE = 0,25 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.158	Schöck Isokorb® XT QP-VV10. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,218 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0. Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei CV30: 0,19-0,25m CV40: 0,2-0,25m CV50: 0,21-0,25m CV60: 0,22-0,25m Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.159	Schöck Isokorb® XT QP-VV11. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,209 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7. Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei CV30: 0,19-0,25m CV40: 0,2-0,25m				
	Übertrag				.....

544.159 CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.161 Schöck Isokorb® XT QP-VV12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,237 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.162 Schöck Isokorb® XT QP-VV13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,269 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.163 Schöck Isokorb® XT QP-VV13-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.163 λeq = 0,269 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.164 Schöck Isokorb® XT QP-VV14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,309 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.165 Schöck Isokorb® XT QP-VV15
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,309 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.165	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.166	Schöck Isokorb® XT QP-VV16 Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,332 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei CV30: 0,2-0,25m CV40: 0,21-0,25m CV50: 0,22-0,25m CV60: 0,23-0,25m Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5.				
	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.167	Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV1- LR155. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,047 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6. Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei CV30: 0,16-0,25m CV40: 0,17-0,25m CV50: 0,18-0,25m CV60: 0,19-0,25m Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5.				
	LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.168	Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV2- LR155. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,054 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6. Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei CV30: 0,16-0,25m				
	Übertrag				.....

544.168 CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.169 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,06 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.171 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV3-LR155-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,061 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.172 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.172 HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,065 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.173 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,079 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.174 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV5-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,081 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Übertrag .....

544.174
Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.175 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,09 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,8.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.176 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.177 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV7-
L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,105 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei

Übertrag .....

544.177 CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.178 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,121 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.179 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.181 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV9-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.181 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,136 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.182 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV12.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,159 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.183 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV13.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,191 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.

Übertrag .....

544.183 LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.184 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV13-L250.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,193 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m
CV50: 0,22-0,25m
CV60: 0,23-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,25.
LE = 0,25 m = 1 St. ..... LE ....

.185 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV14.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,23 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei
CV30: 0,19-0,25m
CV40: 0,2-0,25m
CV50: 0,21-0,25m
CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.186 Schöck Isokorb® XT QP-Z-VV16
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,23 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,2 - 0,25 bei
CV30: 0,2-0,25m
CV40: 0,21-0,25m

Übertrag .....

544.186	CV50: 0,22-0,25m CV60: 0,23-0,25m Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**