Ausschreibung und Angebot Nr. 100

Projekt: **02**
Isokorb XT

XT SKP 2.0 / SQP 2.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 100

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 100

100 XT SKP 2.0 / SQP 2.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® XT SKP-M1-V1.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.

544.101 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,298 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV20
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® XT SKP-M1-V2.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,317 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV20
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® XT SKP-MM1-
VV1.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,298 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV20
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® XT SKP-MM2-
VV1.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M22
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.104 λeq = 0,557 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 5,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV28
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.105 Schöck Isokorb® XT SKP-MM2-
VV2.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M22
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,579 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 5,3.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV28
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.106 Schöck Isokorb® XT SQP-V1.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,183 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,28
bei Betonüberdeckung CV26 bis
CV66
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,22.
LE = m 0,22 = 1 St. ..... LE ....

.107 Schöck Isokorb® XT SQP-V2.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,201 W/(m*K) bei H200.

Übertrag .....

544.107	Brandschutzausführung R0. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,6. Bauteildicke m 0,18 - 0,28 bei Betonüberdeckung CV24 bis CV64 Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,22. LE = m 0,22 = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.108	Schöck Isokorb® XT SQP-V3. Stahlqualität gem. Zulassung DIBt Nr. Z-30.3-6 Gewinde M16 mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,223 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung R0. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,6. Bauteildicke m 0,18 - 0,28 bei Betonüberdeckung CV34 bis CV74 Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,22. LE = m 0,22 = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**