

# Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 212 33757



Auftraggeber **TORTEC Brandschutztor GmbH**  
Imling 10

4902 Wolfsegg  
Österreich

## Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforder-  
ungen und Klassifizierung  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt	einbruchhemmende Tür, 2-flügelig
Bezeichnung	STU-T-30-2/WK2
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material, System	2113 mm x 2253 mm Stahl verzinkt
Angriffseite	Öffnungsseite/Öffnungsfläche nach DIN 107
Öffnungsart	zweiflügelig
Verglasung	ohne
Beschläge	Schlösser 2390 und 1895 der Firma BKS, Profilzylinder nach 18252 P2 BZ der Firma Winkhaus, Schutzbeschlag U-Form Rosettengarnitur der Firma ECO
Montage	Gemäß der Montageanleitung vom 2. Januar 2008 der Firma TORTEC Brandschutztor GmbH
Besonderheiten	-/-

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der einbruchhem-  
menden Eigenschaften.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-  
gebnisse beziehen sich aus-  
schließlich auf den geprüften  
und beschriebenen Probekör-  
per. Die Prüfung der Einbruch-  
hemmung ermöglicht keine  
Aussage über weitere lei-  
stungs- und qualitätsbestim-  
mende Eigenschaften der vor-  
liegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften  
Ausführung sind folgende Grö-  
ßenänderungen zulässig:  
in der Breite +10% und -20%  
in der Höhe +10% und -20%

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-  
gungen und Hinweise zur  
Benutzung von ift-Prüf-  
dokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-  
fassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 31 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnissen
  - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (9 Seiten)  
Anlage 2 (9 Seiten)

## Einbruchhemmung



# Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim  
29. Januar 2008

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



® PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99