

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20769

Gruppe 245	Brandschutztore mit Verglasung	
Gesuchsteller	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria	
Hersteller	Tortec Brandschutztor GmbH 4902 Wolfsegg Austria	
Produkt	FST 30-1 MIT VERGLASUNG	
Beschrieb	Schiebetor aus Stahlblech (1,0mm), Steinwolle HERALAN DDP-15 (70mm, 150kg/m ³), PYROSTOP 30-10 (D=15mm, Lmax=1022mm, Amax=0,5m ²), D=72mm, Labyrinth-Dichtungen mit Brandschutzlaminat, mit/ohne Servicetüre	
Anwendung	EI 30 Bgepr=3000mm, Hgepr=3680mm Anwendung siehe Folgeseiten/Internet	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3015/3546' (15.10.2007), Prüfbericht '3688/6856' (25.07.2007); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '08120413-03A' (02.02.2010), Gutachterliche Stellungnahme '08120413-02' (30.03.2010)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	15.07.2010	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 20769

Gruppe 245	Brandschutztore mit Verglasung	Gültigkeitsdauer	31.12.2015
Gesuchsteller	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria		
Produkt	FST 30-1 MIT VERGLASUNG		

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tor und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000, Kap. 13 beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Torarten zulässig.

Horizontale und vertikale Schiebetore

- Grössenzunahme siehe erweiterter Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tor- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Torflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügel, Schiebetor usw.) dürfen nicht verändert werden.

Konstruktionen aus Stahl

- Die Masse der Umfassungszargen aus Stahl dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Stahlblechs darf bis 25% erhöht werden.

Verglaste Konstruktion

- Die Glasart und die Befestigungstechnik sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen dürfen sich nicht von denen des Probekörpers unterscheiden.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und das Glasmass jeder Scheibe, kann verringert, jedoch nicht über die geprüfte Scheibengrösse hinaus vergrössert werden.
- Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und der äusseren Begrenzung des Türflügels oder zwischen verglasten Öffnungen darf nicht verringert werden. Die minimale Friesbreite beträgt 277mm.

Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit des Tores durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Torflügel und Zargen aufgebracht werden.

**VKF Nr. 20769**

Gruppe 245	Brandschutztore mit Verglasung	Gültigkeitsdauer	31.12.2015
Gesuchsteller	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria		
Produkt	FST 30-1 MIT VERGLASUNG		

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 08120413-03A vom 02.02.2010

Anerkennungsziele

- 4.1 – 4.7
- 4.8 Verglasung im Paneel:
Pyrostop F30: Lmax=1024mm Amax=0,5m2
Promaglas F30: Lmax=1024mm Amax=0,5m2
Paneel: siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. 08120413-02 vom 30.03.2010
- 4.9 – 4.10
- 4.11 Verglasungen in der Servicetüre wie 4.8
Paneel: siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. 08120413-02 vom 30.03.2010
- 7.1 Vergrösserung Tor: Bmax=12000mm Hmax=7500mm Amax=60m2
- 7.2 - 7.10
- Anhang Seite 1 von 4:
Schiebetor: Bmin=1000mm Hmin=2000mm
Servicetüre: Bmax=1200mm Hmax=2100mm
Bmin=625mm Hmin=1750mm

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 08120413-02 vom 04.02.2010

Anerkennungsziele:

- 1 -4

**Attestation d'utilisation AEA I n° 20769**

Groupe 245	Portes coupe-feu (coulissantes et roulantes) avec vitrage	
Requérant	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria	
Fabricant	Tortec Brandschutztor GmbH 4902 Wolfsegg Austria	
Produit	FST 30-1 MIT VERGLASUNG	
Description	Porte coulissante en tôle d'acier (1,0mm), laine de roche HERALAN DDP-15 (70mm, 150kg/m3), vitrage PYROSTOP 30-10 (E=15mm, Lmax=1022mm, Smax=0,5m2), E=72mm, joints de labyrinthe et laminé de protection incendie, avec/sans porte de service	
Utilisation	EI 30 Btest=3000mm, Htest=3680mm Utilisation voir p. suivantes/internet	
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3015/3546' (15.10.2007), Prüfbericht '3688/6856' (25.07.2007); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '08120413-03A' (02.02.2010), Gutachterliche Stellungnahme '08120413-02' (30.03.2010)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	EI 30
Durée de validité	31.12.2015	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	15.07.2010	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo



n° AEAI 20769

Groupe 245	Portes coupe-feu (coulissantes et roulantes) avec vitrage	Durée de validité	31.12.2015
Requérant	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria		
Produit	FST 30-1 MIT VERGLASUNG		

Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2000, chap. 13. Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B). Les diminutions dimensionnelles sont admises pour tous les types de portes.

Portes coulissant horizontalement et verticalement

- Augmentation de dimension selon l'extension du domaine d'application.

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

Constructions en acier

- Il est permis d'accroître les dimensions des enveloppes d'acier autour des dormants pour recevoir des constructions support plus épaisses. Il est permis d'augmenter l'épaisseur de l'acier de 25% au maximum.

Constructions vitrées

- Le type de verre et la technique de fixation, y compris le type et le nombre de fixations, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage, mais il ne faut pas les augmenter au-delà des dimensions du vitrage soumises aux essais.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite. La largeur minimale de la frise est de 277mm.

Finitions décoratives

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.



n° AEAI 20769

Groupe 245	Portes coupe-feu (coulissantes et roulantes) avec vitrage	Durée de validité	31.12.2015
Requérant	Tortec Brandschutztor GmbH Imling 10 4902 Wolfsegg Austria		
Produit	FST 30-1 MIT VERGLASUNG		

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz n° 08120413-03A du 02.02.2010

Constructions de portes roulantes :

- 4.1 – 4.7
- 4.8 Vitrage dans panneau:

Pyrostop F30:	Lmax=1024mm	Smax=0,5m2
Promaglas F30:	Lmax=1024mm	Smax=0,5m2
Panneaux:	selon Gutachterliche Stellungnahme n° 08120413-02 du 30.03.2010	
- 4.9 - 4.10
- 4.11 Vitrages dans porte de service selon 4.8

Panneaux:	selon Gutachterliche Stellungnahme n° 08120413-02 du 30.03.2010	
-----------	---	--
- 7.1. Agrandissement :

Bmax=12000mm	Hmax=7500mm	Amax=60m2
--------------	-------------	-----------
- 7.2 – 7.10
- Annexe page 1 de 4:

Porte coulissante:	Bmin=1000mm	Hmin=2000mm
Porte de service:	Bmax=1200mm	Hmax=2100mm
Bmin=625mm	Hmin=1750mm	

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz n° 08120413-02 du 04.02.2010

Constructions de portes roulantes :

- 1 - 4