

**VKF Brandschutzanwendung Nr. 23670**

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	PB S 50, PB A 031	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=50-60kg/m3, D=30-200mm	
Anwendung		
Unterlagen	Swiss: Prüfbericht '910213-12-0173-05' (25.05.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-05 - Z' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	09.11.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

