

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19283

Gruppe 151	Gewebe, Vliese, Folien und Papiere	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	BANDE DE RIVE STELLSTREIFEN	
Beschrieb	Filz aus Glaswolle mit Glasvlies, RD=59kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919033-14-0306-03 & 04' (17.06.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	09.09.2009	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 19283**

Groupe 151	Tissus, voiles, feuilles et papiers	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	BANDE DE RIVE STELLSTREIFEN	
Description	Feutre en laine de verre avec voile de verre, PS=59kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '919033-14-0306-03 & 04' (17.06.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	6q.3
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	09.09.2009	

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

