

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 20492

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	PB M 032	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=29kg/m <sup>3</sup> , D=30-240mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA 09-0339' (25.09.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0339' (04.12.2009)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	04.09.2010	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 20492

Groupe122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produit	PB M 032
Description	Plaque en laine de verre, PS=29kg/m3, E=30-240mm
Utilisation	RF1
Documentation	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA 09-0339' (25.09.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0339' (04.12.2009)
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2015
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	04.09.2010
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*U. 3.7*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

