

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16824

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produkt	PB F EXTRA / ISOCONFORT 032 / PB C F OV
Beschrieb	Glaswolleplatte, einseitig mit/ohne Vlies, RD=15-27kg/m3, D=30-200mm
Anwendung	
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA03-0309' (16.07.2003), Prüfbericht 'RA03-0553' (09.01.2004), Klassifizierungsbericht 'RA03-0553-1' (09.01.2004), Prüfbericht 'RA08-0475' (28.11.2008), Klassifizierungsbericht 'RA09-0366' (09.10.2009); Konformitätserklärung 'Saint-Gobain Isover SA' (14.12.2010); CSTB, Paris: CE Konformitätszertifikat '1163-CPD-0136' (14.09.2010)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823
Beurteilung	Klassifizierung: A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2012
Ausstelldatum	25.05.2011
Ersetzt Anerkennung vom	19.02.2007

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

