

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 16828

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	ISOLENE P 031, ISOLENE P 032	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=50-60kg/m <sup>3</sup> , D=12-160mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '910213-12-0173-04' (25.05.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-04 - Z' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2012	



*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

## Attestation d'utilisation AEAI n° 16828

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	ISOLENE P 031, ISOLENE P 032	
Description	Plaque en laine de verre, PS=50-60kg/m <sup>3</sup> , E=12-160mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '910213-12-0173-04' (25.05.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-04 - Z' (30.05.2012)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	11.09.2012	autorités cantonales de protection incendie

*U. Z.*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

