

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26432

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Puren GmbH Rengoldshauer Strasse 4 88662 Überlingen Germany	
Hersteller	Puren GmbH 88662 Überlingen Germany	
Produkt	PUREN-PIR ALU	
Beschrieb	Hartschaumplatte aus PIR beidseitig mit ALU-Folie kaschiert (0,05mm), RD=32kg/m <sup>3</sup> , D=20-200mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '919048-14-0326-03+04 A' (30.07.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	16.12.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Binz*  
Michael Binz


*G. Rappo*  
Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 26432

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Puren GmbH Rengoldshauser Strasse 4 88662 Überlingen Germany	
Fabricant	Puren GmbH 88662 Überlingen Germany	
Produit	PUREN-PIR ALU	
Description	Plaque en mousse dure PIR revêtue des 2 côtés d'une feuille ALU (0,05mm), PS=32kg/m3, E=20-200mm	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '919048-14-0326-03+04 A' (30.07.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.12.2015	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	



  
Michael Binz

  
Gérald Rappo

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 22849

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Steinbacher Dämmstoffe GmbH Salzburgerstrasse 35 6383 Erpfendorf Austria	
Hersteller	Steinbacher Dämmstoffe GmbH 6383 Erpfendorf Austria	
Produkt	STEINONOTHAN PU-DD ALU	
Beschrieb	Hartschaumplatte aus PU, beidseitig mit ALU-Folie kaschiert (0,25mm), RD=27kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919234-14-0433-02' (13.08.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 22849**

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Steinbacher Dämmstoffe GmbH Salzburgerstrasse 35 6383 Erpfendorf Austria	
Fabricant	Steinbacher Dämmstoffe GmbH 6383 Erpfendorf Austria	
Produit	STEINONOTHAN PU-DD ALU	
Description	Plaque en mousse dure PU, revêtue des 2 côtés avec feuille en ALU (0,25mm), PS=27kg/m <sup>3</sup>	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '919234-14-0433-02' (13.08.2014)	
Conditions d'essai	AEA I	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	19.12.2011	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

