

CPN Costr Testo integrale	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: sentica-ed-2mm - noraplan	Pagina 1 22.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
663I/05	Rivestimenti in linoleum,sinte tici, tessili e simili (V'16)				nora®
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione: Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 663I/2005. 01 Rivestimenti in linoleum, sintetici, tessili e simili (V'16)				
100	Lavori preparatori e protezioni <hr/>				
140	Preparazione del sottofondo <hr/>				
142	Preparazione del sottofondo.				
.300	Uguagliamenti e lisciature.				
.310	Betoncino cementizio o all'anidrite.				
.314	01 Massetto cementizio: rimozione tramite levigatura, fresatura o pallinatura con sfere di acciaio di parti instabili e strati danneggiati. Aspirazione con aspirapolvere industriale.	0	m2
.315	01 Giunti nel massetto cementizio: chiusura a regola d'arte dei giunti di ritiro, dei giunti di lavoro e delle fessure nel supporto con	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
.316	01 resina epossidica a 2 componenti, esente da solventi, con basse emissioni e senza alcol benzilico, marca nora epoxy ground compresi i tagli, la pulitura e la posa di profili ondulati e spandimento di sabbia di quarzo, granulometria mm 0,7/1,2. Lavorazione secondo le indicazioni dei fabbricanti. Aspirazione dopo l'indurimento della sabbia di quarzo eccedente.	0	m2
.317	01 Massetto cementizio: spatolatura preliminare per il raggiungimento dell'aderenza degli strati successivi mediante un'imprimatura speciale alla dispersione esente da solventi, conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora primer.	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
200	Rivestimenti resilienti, sistema di appalto 1 secondo la norma SIA 753				
210	Rivestimento di pavimenti				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.830	Nuova costruzione, su pavimenti grezzi. 01 Noraplan sentica ed. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com				
214	Rivestimento di gomma, fornitura e posa su sottofondo pulito e preparato.				
.100	Per zone abitative.				
.110	Classe 23. 01 Pavimenti statici dissipativi di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Noraplan sentica ed, art. 1702/2702. Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità). Statico dissipativo (electrostatic dissipative) "ed" 1. Per una protezione ESD ottimale di componenti e delle apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche. Resistenza a terra secondo la norma EN 1081: Ohm 10**6 - 9 x 10**7. Resistenza a terra EPA secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-1: Ohm 10**6 - 9 x 10**7 (pavimenti in posa per				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>condizioni ambientali con grado C 23 (+/- grado C 2) e da % 25 di umidità relativa).</p> <p>Resistenza a terra del sistema combinato pavimento/calzatura conduttiva (R inferiore a MOhm 5) secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-5: fino a Ohm 3,5 x 10**7.</p> <p>Generazione di carica secondo ESD STM 97.2 e IEC 61340-4-5 (testata mediante calzatura conduttiva ESD definita): inferiore a 10 Volt.</p> <p>2. Protezione contro le scariche elettriche</p> <p>Resistenza d'isolamento per la sicurezza delle persone secondo la norma VDE 0100/parte 600: da Ohm 5 x 10**4.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici:</p> <p>Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1.</p> <p>Senza alogeni.</p> <p>Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436.</p> <p>Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p> <p>Adatto per riscaldamento a pavimento.</p> <p>Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 150 mm3.</p> <p>Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2.</p> <p>Alta resistenza agli oli e ai grassi.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 6 dB.</p>			Riporto:
.113	<p>01 d mm 2.0, monostrato. Art. 1702.</p> <p>04 Incollatura su tutta la</p>	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p> <p>05 In rotoli, larghezza m 1,22, lunghezza m 15,0.</p> <p>07 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro. Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>08 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>11 *Forma pianta locale *</p>				
.114	<p>01 d mm 2.0, monostrato. Art. 2702. Adatto anche per pavimenti sopraelevati</p> <p>04 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 610x610.</p> <p>07 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro. Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>08 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>11 *Forma pianta locale *</p>	0	m2
.200	Per zone commerciali.				
.210	<p>Classe 32.</p> <p>01 Pavimenti statici dissipativi di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Noraplan sentica ed, art. 1702/2702.</p>				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Statico dissipativo (electrostatic dissipative) "ed"</p> <p>1. Per una protezione ESD ottimale di componenti e delle apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche. Resistenza a terra secondo la norma EN 1081: Ohm 10^{**6} - $9 \times 10^{**7}$. Resistenza a terra EPA secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-1: Ohm 10^{**6} - $9 \times 10^{**7}$ (pavimenti in posa per condizioni ambientali con grado C 23 (+/- grado C 2) e da % 25 di umidità relativa). Resistenza a terra del sistema combinato pavimento/calzatura conduttiva (R inferiore a MOhm 5) secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-5: fino a Ohm $3,5 \times 10^{**7}$. Generazione di carica secondo ESD STM 97.2 e IEC 61340-4-5 (testata mediante calzatura conduttiva ESD definita): inferiore a 10 Volt.</p> <p>2. Protezione contro le scariche elettriche Resistenza d'isolamento per la sicurezza delle persone secondo la norma VDE 0100/parte 600: da Ohm $5 \times 10^{**4}$.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma</p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p>
				<p>Riporto</p>	<p>.....</p>

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Adatto per riscaldamento a pavimento. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 150 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Alta resistenza agli oli e ai grassi. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 6 dB.</p>				
.213	<p>01 d mm 2,0, monostrato. Art. 1702.</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>05 In rotoli, larghezza m 1,22, lunghezza m 15,0.</p> <p>09 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p>	0	m2
.214	<p>01 d mm 2,0, monostrato. Art. 2702. Adatto anche per pavimenti sopraelevati</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 610x610.</p> <p>09 Superficie opaca senza strutturazione con colore base</p>	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p>				
.300	Per zone industriali.				
.310	<p>Classe 42.</p> <p>01 Pavimenti statici dissipativi di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Noraplan sentica ed, art. 1702/2702.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Statico dissipativo (electrostatic dissipative) "ed"</p> <p>1. Per una protezione ESD ottimale di componenti e delle apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche. Resistenza a terra secondo la norma EN 1081: Ohm 10**6 - 9 x 10**7. Resistenza a terra EPA secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-1: Ohm 10**6 - 9 x 10**7 (pavimenti in posa per condizioni ambientali con grado C 23 (+/- grado C 2) e da % 25 di umidità relativa). Resistenza a terra del sistema combinato</p>				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>pavimento/calzatura conduttiva (R inferiore a MOhm 5) secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-5: fino a Ohm 3,5 x 10**7. Generazione di carica secondo ESD STM 97.2 e IEC 61340-4-5 (testata mediante calzatura conduttiva ESD definita): inferiore a 10 Volt.</p> <p>2. Protezione contro le scariche elettriche Resistenza d'isolamento per la sicurezza delle persone secondo la norma VDE 0100/parte 600: da Ohm 5 x 10**4.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Adatto per riscaldamento a pavimento. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 150 mm3. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Alta resistenza agli oli e ai grassi. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 6 dB.</p>			Riporto:
.313	<p>01 d mm 2,0, monostrato. Art. 1702.</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>05 In rotoli, larghezza m 1,22, lunghezza m 15,0.</p> <p>09 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre</p>	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p>				
.314	<p>01 d mm 2.0, monostrato. Art. 2702. Adatto anche per pavimenti sopraelevati</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 610x610.</p> <p>09 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p>	0	m2
.801	<p>01 Per zona: Settore sanitario e per la cura.</p> <p>03 Pavimenti statici dissipativi di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Noraplan sentica ed, art. 1702/2702.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Statico dissipativo (electrostatic dissipative) "ed"</p> <p>1. Per una protezione ESD ottimale di componenti e delle apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche. Resistenza a terra secondo la norma EN 1081: Ohm 10**6 - 9 x 10**7. Resistenza a terra EPA secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-1: Ohm 10**6 - 9 x 10**7 (pavimenti in posa per condizioni ambientali con grado C 23 (+/- grado C 2) e da % 25 di umidità relativa). Resistenza a terra del sistema combinato pavimento/calzatura conduttiva (R inferiore a MOhm 5) secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-5: fino a Ohm 3,5 x 10**7. Generazione di carica secondo ESD STM 97.2 e IEC 61340-4-5 (testata mediante calzatura conduttiva ESD definita): inferiore a 10 Volt.</p> <p>2. Protezione contro le scariche elettriche Resistenza d'isolamento per la sicurezza delle persone secondo la norma VDE 0100/parte 600: da Ohm 5 x 10**4.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN</p>			Riporto:
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>1399 = nessuna combustione della superficie. Adatto per riscaldamento a pavimento. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 150 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Alta resistenza agli oli e ai grassi. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 6 dB.</p> <p>04 d mm 2.0, monostrato. Art. 1702.</p> <p>07 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>08 In rotoli, larghezza m 1,22, lunghezza m 15,0.</p> <p>12 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>13 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>16 *Forma pianta locale *</p> <p>18 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p> <p>23 up = m2.</p>			Riporto:
.802	<p>01 Per zona: Settore sanitario e per la cura.</p> <p>03 Pavimenti statici dissipativi di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Noraplan sentica ed, art. 1702/2702.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Statico dissipativo (electrostatic dissipative) "ed"</p> <p>1. Per una protezione ESD ottimale di componenti e delle apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche. Resistenza a terra secondo la norma EN 1081: Ohm 10**6 - 9 x 10**7. Resistenza a terra EPA secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-1: Ohm 10**6 - 9 x 10**7 (pavimenti in posa per condizioni ambientali con grado C 23 (+/- grado C 2) e da % 25 di umidità relativa). Resistenza a terra del sistema combinato pavimento/calzatura conduttiva (R inferiore a MOhm 5) secondo ESD STM 7.1 e IEC 61340-4-5: fino a Ohm 3,5 x 10**7. Generazione di carica secondo ESD STM 97.2 e IEC 61340-4-5 (testata mediante calzatura conduttiva ESD definita): inferiore a 10 Volt.</p> <p>2. Protezione contro le scariche elettriche Resistenza d'isolamento per la sicurezza delle persone secondo la norma VDE 0100/parte 600: da Ohm 5 x 10**4.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p>			Riporto:
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>Adatto per riscaldamento a pavimento. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 150 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Alta resistenza agli oli e ai grassi. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 6 dB.</p> <p>04 d mm 2.0, monostrato. Art. 2702. Adatto anche per pavimenti sopraelevati</p> <p>07 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>09 In lastre, dimensioni mm 610x610.</p> <p>12 Superficie opaca senza strutturazione con colore base cangiante formato da tre componenti cromatiche abbinare armoniosamente tra loro.</p> <p>13 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>16 *Forma pianta locale *</p> <p>18 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, fibrorinforzato, conduttivo, di colore nero, marca nora fiber ESD 414.</p> <p>23 up = m2.</p>				
800	Zoccolini, elementi profilati e simili				
810	Zoccolini				
811	Fornitura e posa di zoccolini su sottofondo preparato.				
.300	Zoccolini del medesimo materiale del rivestimento. Incollatura su pareti diritte finite con intonaco liscio o fratazzato fine.				
				Riporto

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: sentica-ed-2mm - noraplan	Pagina 15 22.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
811.310	Rivestimento resiliente.				
.313	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1008U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 50. Spessore mm 4,8.	0	m
.314	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1023U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 60. Spessore mm 2,8.	0	m
.315	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1024U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 100. Spessore mm 2,8.	0	m
.316	01 Genere di esecuzione: zoccolino. Materiale: gomma nora S 3003A, spessore di raccordo mm 2,1, monocoloro. Come supplemento devono venir impiegati i gomiti di spostamento SI 7001A della pos. 811.504 e SA 7002A della pos. 811.505 02 h mm 100. Spessore mm 2,1.	0	m
900	Supplementi e lavori accessori				
930	Giunti				
931	Saldatura dei giunti di rive- stimenti.				
.100	Rivestimento resiliente.				
.103	01 Fresatura e sigillatura dei giunti dei teli con prodotto sigillante per giunti nora 1-K secondo le necessarie raccomandazioni di lavorazione fornite dal fabbricante di pavimenti.	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
931.104	01 Raccordo alla muratura faccia a vista con prodotto sigillante per giunti adatto e ad elasticità permanente secondo le raccomandazioni del fabbricante.	0	m2
940	Supplementi				
941	Supplementi per altri modi di posa.				
.100	Rivestimenti resilienti.				
.101	01 *Concerne pos. * 04 Preparazione per la posa del pavimento statico dissipativo. Fornitura e posa di lamine di rame larghezza 10.0 mm x spessore 0.08 mm. Opzioni per conduttori di messa a terra: Per aree fino a 40 m2, è sufficiente un collegamento equipotenziale mediante una lamina di rame lunga circa 1,5 m. La distanza dal prossimo collegamento equipotenziale non deve superare i 10 m. Il collegamento di messa a terra viene eseguito da una ditta di impianti elettrici.	0	m2
.102	01 *Concerne pos. * 04 Preparazione per la posa del pavimento statico dissipativo. Fornitura e posa di lamine di rame larghezza 10.0 mm x spessore 0.08 mm. Opzioni per conduttori di messa a terra: Per grandi superfici devono essere previsti più raccordi a un collegamento equipotenziale. Ciò significa una lamina di rame di ca. 1.5 m per una superficie massima di 40 m2. Il collegamento di messa a terra viene eseguito da una ditta di impianti elettrici.	0	m2
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
960	Trattamenti di superficie				
961	Trattamento di superficie di rivestimenti resilienti posati e puliti.				
.801	01 Per garantire una pulizia economica durante tutta la durata di vita, il pavimento non deve venir trattato. La sua superficie viene già lavorata in fabbrica mediante chiusura ermetica dei pori e reticolazione supplementare.	0	m2
R 990	Pulizia dell'edificio.				
R 991	Pavimento di gomma, liscio.				
R .001	Rimozione della polvere, levaggio con strofinamento e asciugatura.	0	up
	Totale: sentica-ed-2mm - noraplan			