



NPK 241 V'16 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: xx - DILA-ROSSO			Seite 2 1.3.2017	
Position	Text		Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.					
.571	01	Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage.	0	LE
	02	Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch				
	03	Nach Plan				
	04	Typ: DILA ROSSO-100 Dauergleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 15.0 durch Gleiten. Lagerdicke: mm 5.5 Kernbreite: mm 36.0 F_Cd = kN/m 100 F_Rd = kN/m 140 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 2.78 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: rot. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.				
.572	01	Spezifikation in Pos. 445.571	0	LE
	09	Wanddicke m 0.120 bis 0.125				
	13	LE = m				
.573	01	Spezifikation in Pos. 445.571	0	LE
	09	Wanddicke m 0.145 bis 0.150				
	13	LE = m				
.574	01	Spezifikation in Pos. 445.571	0	LE
	09	Wanddicke m 0.175 bis 0.180				
	13	LE = m				
.575	01	Spezifikation in Pos. 445.571	0	LE
	09	Wanddicke m 0.200				
	13	LE = m				
	Übertrag				

NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: xx - DILA-ROSSO	Seite 3 1.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.576	01 Spezifikation in Pos. 445.571 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	Übertrag:
	.577 01 Spezifikation in Pos. 445.571 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m Total: xx - DILA-ROSSO	0	LE