

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26174

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (3x15mm), ROKU-STRIP-Dichtung
Anwendung	EI 60-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm *in Metallständerwände für Installationsschächte Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.103-De' (16.11.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-12-018-N-0' (19.11.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	30.06.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 26174

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protector Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5		

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.103-De vom 16.11.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=195mm, Hgepr=195mm