

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26175

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm) und KNAUF FIREBOARD-Platten (25mm), ROKU-STRIP-Dichtung, Aufdoppelung auf Rahmenprofil aus KNAUF FIREBOARD-Platten (2x25mm)
Anwendung	EI 90-RF1 Bgepr=997mm, Hgepr=1497mm *in Metallständerwände für Installationsschächte Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht '2008-B-2789/01' (15.07.2008), Klassifizierungsbericht '2008-B-2789' (15.10.2008); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.104-De' (07.12.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-13-915-N-0' (20.02.2014)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	11.11.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 26175

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich