Zulassungsempfehlung für Entwässerungssysteme

Nummer	15003
Laufzeit	2017-2021; ausgestellt am 13.12.2016
Inhaber	Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Produkt	PP Rohre
Anwendung	Entwässerungsleitungen ausserhalb Gebäude
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 14758
Prüfinstitut	SKZ – Testing GmbH, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	Janolen ottimo TF
Dimensionen	DN 500+630 mm
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Steifigkeit	SN 8 (DN 500mm), SN 12 (DN 630mm)
Farbe	opalweiss (ähnlich RAL 9016)
Verbindungen	Angeformte Steckmuffen
Dichtungen	Bode

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.

Geschäftsführerin Anne-Marie Hänggi