

VKF Technische Auskunft Nr. 26677

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	UNIROLL 035, PB M 035, PB M 032, ISOFIX 035, ISOVOX, FM	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=19,1-27,0 kg/m ³ , D=15- 60mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	CSTB, Marne: Klassifizierungsbericht 'RA15-0307' (21.12.2015), Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0384' (11.01.2016); - : LE 'Uniroll 035' (20.06.2015), LE 'PB M 035' (20.06.2015), LE 'PB M 032' (20.06.2015), LE 'Isofix 035' (20.06.2015), LE 'Isovox' (20.06.2015), LE 'FM' (20.06.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	19.05.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz


Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

Renseignement technique AEAI n° 26677

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	UNIROLL 035, PB M 035, PB M 032, ISOFIX 035, ISOVOX, FM	
Description	Plaque en laine de verre, PS=19,1-27,0 kg/m3, E=15-260mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	CSTB, Marne: Klassifizierungsbericht 'RA15-0307' (21.12.2015), Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0384' (11.01.2016); - : LE 'Uniroll 035' (20.06.2015), LE 'PB M 035' (20.06.2015), LE 'PB M 032' (20.06.2015), LE 'Isofix 035' (20.06.2015), LE 'Isovox' (20.06.2015), LE 'FM' (20.06.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	


Michael Binz


Gérald Rappo

