



Zertifikat

Indoor Air Comfort Gold

Isoresist

Zertifiziertes Produkt

Saint-Gobain ISOVER AG

Hersteller

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß Indoor Air Comfort Gold, Version 6.0 (2017). Diese Anforderungen beinhalten regelmäßige Inspektionen des Herstellwerkes nach DIN 18200 und VOC Emissionsprüfungen nach CEN/TS 16516 und der ISO 16000 Serie, jeweils in den aktuellen Versionen, durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüflabor.

Die Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung garantiert, dass das Produkt niedrige Emissionen aufweist. Es ist eine Bestätigung des Qualitätsanspruches des Herstellers und dessen Beitrages zu einem gesunden Innenraumklima.

Details sind in der Indoor Air Comfort Gold Prüfmethode, Version 6.0 (2017), angegeben.

Zertifikat Nr.: IACG-400-191-03-05-2017

Datum: 08.05.2017

Gültig bis: 08.05.2022, mit regelmäßigen Inspektionen und Wiederholprüfungen.

Einhaltung der Indoor Air Comfort Gold Anforderungen bedeutet, dass folgende Anforderungen an VOC Emissionen eingehalten werden:

Belgische Verordnung, Französische VOC Klasse A+, Deutschland (AgBB/ABG), BREEAM international, BREEAM NOR, LEED außerhalb Nordamerika, Italienisches GPP (Green Public Procurement), DGNB, BVB (Schweden), Blauer Engel RAL UZ 132, M1.

Thomas Neuhaus

Head of Certification Body

eurofins

Product Testing



Anhang für Zertifikat

IACG-400-191-03-05-2017

Saint-Gobain ISOVER AG
Route de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

erhält das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat, gültig bis zum 08.05.2022, für unten stehende Produktgruppe inklusive Untergruppen und Einzelprodukte gemäß folgender Tabelle:

Produktgruppe	Produkte
Isoresist	Isoresist 1000 034 F Isoresist 1000 036 Isoresist 1000 036 PR Isoresist Piano Plus Isoresist Piano Plus P

Die Produkte in dieser Gruppe basieren auf identischer oder ähnlicher Rezeptur und werden unter entsprechenden Bedingungen produziert. Gruppierung der Produkte und eine Inspektion des Produktionsprozesses sind Teil der Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung. Ein Worst-case Produkt, welches für die gesamte Gruppe repräsentativ ist, wird regelmäßig geprüft.