

Zertifikat
Nr. IFA 1604008
vom 15.02.2016



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) Conica AG
Industriestraße 26
8207 Schaffhausen
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis mit Quarzsand (0,6 – 1,2) mm**

Typ: CONIPROOF PES
mit ca. 800 g/m² CONIPROOF 590/1 Versiegelung

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:02-2014 und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr.: 2016 20043/3210 vom 14.01.2016

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R12/V8 gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.

Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung mit gleicher Nummer vom 14.01.2016

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen. Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **13.01.2021**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

type

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dr. Ing. Detlef Mewes
Fachzertifizierer