

EINGEGANGEN

- 3. DEZ. 2014

Fischer Rista AG
Herr V. Schudel
Hauptstr. 90
5734 Reinach AG

Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern

Kunden-Nr. 519-33504.2
Datum 01.12.2014
Betrifft Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Roland Richli
Direktwahl 041 419 5767
Direktfax 041 419 5886
roland.richli@suva.ch

Bestätigung
Prüfung FIRIPA® Anschlusskorb / Quereisen

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns per 10.07.2014 den Prüfbericht Ihrer Belastungstests am Produkt Anschlusskorb FIRIPA® zur Stellungnahme zukommen lassen.

Gemäss Prüfbericht wurden die Durchstanzversuche und die dynamischen Falltests der Klasse A und B durchgeführt. Dabei wurde geprüft, wie sich das Produkt unter der Einwirkung der Maximalkräfte verhält.

Das Produkt Anschlusskorb FIRIPA® wurde den Belastungstests der zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen unterzogen. Gemäss Prüfbericht halten die Quereisenverbindungen mit ihren Schweissverbindungen den Belastungen stand. D.h. schwere Verletzungen, wie ein Aufspieszen, werden verhindert.

Das Produkt erfüllt somit auch die Forderung der Bauarbeitenverordnung (BauAV) Art. 8.2f, wo festgelegt wird, dass bei Bewehrungsstäben die Verletzungsgefahr auszuschliessen ist.

Freundliche Grüsse

Suva Luzern, Arbeitssicherheit
Bereich Bau



Roland Richli