



## Reconnaissance AEAJ N° 24388

**Titulaire**  
Firentis AG  
Weidenweg 17  
4310 Rheinfelden  
Schweiz

**Fabricant**  
MCT-Brattberg AB  
37192 Karlskrona  
Sweden

**Groupe** 223 - Obturations/passages

**Produit** MCT BRATTBERG

**Description** Obturation pour câbles (cloison double) cadre rond RGP rempli de modules LYCRON, pressé et fermé avec une plaque de serrage, dans paroi=175mm, dans plafond=180mm

### Utilisation

**Documentation** TU Braunschweig: Rapport d'essai '3208/1991' (04.10.1991), Rapport d'essai '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Rapport d'essai '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classe de résistance au feu S 90

**Durée de validité** 31.12.2023

**Date d'édition** 13.09.2018

**Remplace l'attestation du** 23.05.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo