


Attestation d'utilisation AEAI n° 16125

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz	
Fabricant	Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany	
Produit	MULTIPOR MINERALDÄMMPLATTE	
Description	Plaque en béton cellulaire PS=92kg/m ³ , E=40-300mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'Hoch-151529' (09.12.2015), Prüfbericht 'Hoch-151530' (09.12.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	14.12.2016	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	


Michael Binz


Gérald Rappo

