

Attestation d'utilisation AEA I n° 23304

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Groupe 122 | Plaques et nattes d'isolation thermique | |
| Requérant | Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz | |
| Fabricant | Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany | |
| Produit | MULTIPOR MINERALDÄMMPLATTE | |
| Description | Plaque en béton cellulaire, PS=108kg/m ³ , E=50-200mm | |
| Utilisation | RF1 | |
| Documentation | Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'Hoch-161388' (22.12.2016), Prüfbericht 'Hoch-161387' (21.12.2016) | |
| Conditions d'essai | EN ISO 1182, EN ISO 1716 | |
| Appréciation | Classification: | A1 |
| Durée de validité | 31.12.2022 | |
| Date d'édition | 01.11.2017 | |
| Remplace l'attestation du | 01.01.2015 | |
| | Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie | |



Marcel Donzé



Gérald Rappo

