



VKF Technische Auskunft Nr. 31606

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

ONDAPRESS OP57

Beschreibung

Platte aus Faserzement, einseitig farbbeschichtet (MA=49g/m²), MA=13.8kg/m², D=6.5mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: PB '230004569-1' (29.04.2005), PB '230004569-2' (29.04.2005), KB '230004569-3' (29.04.2005); Hersteller: LE 'DoP_WWP_2017_01_ET' (18.04.2017)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

07.05.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo